

佐野市学校跡地活用事業（旧氷室小学校）公募型プロポーザル
質問・質問回答書

番号	質問事項	回答
1	電気契約容量は	契約電力は「21kW」です。
2	合併処理浄化槽の能力は	校舎：腐敗式 120 人槽 プール：分離接触バッキ式 25 人槽 屋外トイレ：合併式 18 人槽
3	プールの水は、井戸水か？ 水漏れ等はあるか？	プール槽は井戸水を利用してます。 水漏れについて、平成 27 年度にプール改修工事を実施いたしましたが、閉校後は維持管理をしていないため現状は把握できておりません。
4	公図に地番のない 道・水路 について	国有地（法定外公共物）部分は、現在、市が国から取得する手続きを進めており、取得後に表題登記及び保存登記を行います。 (実施説明書 2 ページ)