

質疑応答書

令和3年5月6日

入札件名 小中学校ガスヒートポンプエアコン保守点検業務委託

質 問 事 項	回 答
<p>1. 対象機器の型式を教えてください。</p> <p>1-1 室外機</p> <p>1-2 室内機</p> <p>2. 点検以外の修理費用も今回の保守点検業務委託費に含まれますか。</p> <p>3. 対象となる機器はすべて消耗部品の交換が必要でしょうか。</p> <p>もし交換基準に基づき交換の場合には、対象機器ごとに消耗部品の前回交換日を教えてください。</p>	<p>1. 別表のとおりです。</p> <p>2. 現場で直せる軽微な修理は含みますが、別途部品や技術者が必要な修理等は対象外となります。</p> <p>3. 以下の消耗部品は原則、全て交換対象となります。</p> <ul style="list-style-type: none">・エンジンオイル・オイルフィルター・エアエレメント・点火プラグ・コンプレッサーベルト <p>前回交換日については別表を参照してください。</p>

(注)・この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。

令和3年度「小中学校ガスヒートポンプエアコン保守点検業務委託」対象設備一覧

(別表)

<小学校> (6校・7台)

学校名	設置教室	設置年度	前回点検日	室外機台数	室外機型式	室内機台数	室内機型式
佐野小学校	会議室	平成6年度	平成30年7月26日	1台	Y4CX-N	2台	YRH63DB
	職員室	平成12年度	平成30年7月26日	1台	TGTJ280A1N	4台	TKEJ71S2
界小学校	職員室	平成12年度	平成30年7月27日	1台	TGNJ200A1N	3台	TKEJ71M3
犬伏東小学校	職員室	平成12年度	平成30年7月27日	1台	TGNJ200A1P	4台	TKEJ71S2
旗川小学校	コンピューター室	平成12年度	平成30年7月30日	1台	TGSJ140A1P	2台	TKTJ71S2※
石塚小学校	職員室	平成12年度	平成30年7月30日	1台	TGTJ280A1P	4台	TKEJ71S2
出流原小学校	職員室	平成30年度	—	1台	YRMP140G1NB	2台	YZHP71MA

※ 旗川小学校の室内機は天井埋込式（他は中学校も含め天吊り式）

<中学校> (4校・10台)

学校名	設置教室	設置年度	前回点検日	室外機台数	室外機型式	室内機台数	室内機型式
西中学校	コンピューター室	平成5年度	平成30年8月2日	2台	Y3GPAX-2-N	2台	YRH125DB
			平成30年8月2日		Y4GPBX-2-N		
	職員室	平成12年度	平成30年8月2日	2台	TGNJ200A1N	4台	TKEJ71S2
					平成30年8月2日		
南中学校	コンピューター室	平成5年度	平成30年7月30日	2台	Y3GPAX-2-N	2台	YRH125DB
					平成30年7月30日		
北中学校	コンピューター室	平成30年度	—	1台	YNZP280K1NB	2台	YZHP140MA
赤見中学校	コンピューター室	平成5年度	平成30年8月3日	2台	Y3GPA-2-P	2台	YRH125DB
					平成30年8月3日		
	職員室	平成12年度	平成30年8月3日	1台	TGNJ200A1P	3台	TKEJ71M3