

質疑応答書

令和3年 9月 1日

入札件名 佐野市立吉澤記念美術館空調設備等保守点検業務委託

質 問 事 項	回 答
<p>仕様書</p> <p>「6. 定期点検業務内容」における 「(2) フィルターユニット」のうち 「③化学吸着フィルターの交換工事一式」 の詳細内容についてお教えてください。</p> <p>「5. 保守点検対象物件」における 「(2) フィルターユニット」を対象と判断いたしますが、フィルターユニットの製造元や型番等の情報及び、工事内容として薬剤のみの交換なのか、フィルターの交換も含むか、ユニット自体の交換となるか、及び廃材等が発生する際の処分含むか等について、ご教示願います。</p>	<p>日本ピュアテック株式会社製のピュアライトフィルターユニット（PY400F-P4）で、同社製のピュアライトフィルター（P400）を使用し、充填薬剤は同社のピュアライトF及びピュアライトA2を使用し、フィルター交換をして、ユニット、プレフィルターの清掃、薬剤処分含めての作業です。</p>

(注)・この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。