

指令台・無線統制台LCD更新

仕 様 書

令和3年度

佐野市消防本部

第1章 総 則

1 適用範囲

本仕様書は佐野市消防本部（以下「当本部」という。）の高機能消防指令センターの指令台（主席）及び無線統制台の各席扱者の受付操作部LCDの更新について定めたものである。

2 設置場所

佐野市消防本部 通信指令課 栃木県佐野市富岡町1391番地

3 設計変更等

- (1) 発注者の指示による変更の場合は、双方協議により定めるものとする。
- (2) 受注者の都合による場合は、予め変更理由・内容を明らかにして監督職員へ申し出るものとし、その理由がやむを得ず、且つ、その代替内容が同等以上の仕様と認められるときに限り承認するものとする。

4 提出書類

受注者は契約又は納入に際して発注者に提出する資料は、次のとおりとする。

- (1) 工程表 2部
- (2) その他発注者が指示する資料 必要部数

5 疑 義

この仕様書に記載のない事項又は疑義が生じた事項については、当本部と受注者が協議のうえ決定するものとする。

6 秘密の保持

業務を実施するうえで提示された各種データは適切に取り扱い、外部に漏れることの無いよう万全を期すこと。

7 保証期間

運用開始後1年以内の作業不完全、納入品の欠陥不良等が発生したとき、受注者は無償で修理又は良品と交換するものとする。

8 納入期限

令和4年2月25日までとする。

第2章 装置仕様

本事業において高機能消防指令センター 指令台（主席）及び無線統制台の各扱者席の受付操作部LCDの交換を行い、継続した119通報の受信、指令放送、及び各種119通報受付処理業務を可能とし緊急時のシステム運用を維持することを目的とする。

1 交換数量

- | | | |
|-------------|----------|----|
| (1) 指令台（主席） | 受付操作部LCD | 2式 |
| (2) 無線統制台 | 受付操作部LCD | 2式 |

2 受付操作表示部LCD仕様

交換するLCDは既設指令台及び無線統制台に接続が可能であり、119番通報の受付、各種放送、電話回線発信等の操作が従来通り可能であること。

- | | |
|-----------|-------------------------------|
| (1) 既設指令台 | HA-4240型 |
| (2) 表示部 | 12インチタッチパネル方式LCD
(各台内基板含む) |

(3) 機能

本LCD表示部タブソフトキーにて、119・指令放送・指令通話・局線・内線・専用線・庁内放送・無線・転送等が選択でき、各項の回線名称の表示、受付及び放送等の操作ができること。

第3章 作業仕様

1 適用範囲

本仕様は当本部で運用中の高機能消防指令センター 指令台（主席）及び無線統制台の操作部LCD交換に適用するものとするが、装置の交換作業においては当本部通信指令課監督員の承諾を得ること。

2 交換作業範囲

本仕様の交換作業範囲は次のとおりとする。

- (1) 指令台（主席） 受付操作部LCD及び指令台内基板交換
- (2) 無線統制台 受付操作部LCD及び無線統制台内基板交換

3 交換作業方法

交換作業方法は次のとおりとする。

- (1) LCD及び基板交換については、当指令センターの119番通報処理業務に支障のないように作業を行うこと。
- (2) 本仕様に記載されていない事項は、当本部と協議して作業を実施すること。
- (3) 交換作業に際して、騒音及び振動等の発生が予想される場合には、あらかじめ当本部通信指令課監督員に申し出てその承認を得ること。
- (4) 受注者は高機能消防指令センターで扱う指令情報の秘匿性を鑑み、本LCD表示部及び各台内基板については、高機能消防指令センターに精通する技術者により交換を行うこと。