

質疑応答書

令和3年12月7日

入札件名 水道メーター（量水器）購入

質 問 事 項	回 答
<p>・50mm以上のメーターの材質は、ダクタイル 鋳鉄製でも対応可能でしょうか。</p>	<p>・可能です。</p>

(注) ・この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。