

質疑応答書

令和3年5月21日

入札件名 葛生清掃センター警備業務委託

質 問 事 項	回 答
<p>① 仕様書3 警備方法 電話回線を利用した自動警備装置(侵入、入退館、火災)使用による毎日の機械警備を行う。 電話回線の断線監視は必要でしょうか。</p> <p>② 仕様書4 ②警備装置の故障等により自動警備装置による警備が行えない状態が発生した場合にはその間受託者は警備員を常駐させて巡回警備を行うものとする。 弊社は機器の障害の際は早急な機器交換の手配と不特定の巡回にて対応します。 こちらでもよろしいでしょうか。</p>	<p>① 断線監視は一定時間(2時間程度)ごとに行ってください。</p> <p>② 自動警備装置が作動すべき時間内(夜間、休日等)において機器の障害が解消されるまでの間は常駐して下さい。</p>

(注)・この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。