

質疑応答書

令和4年 8月26日

入札件名 佐野市こどもの国警備業務委託

質 問 事 項	回 答
<p>防犯機器装置を設置する場所を示す具体的な図面を提供していただけますでしょうか 現在防犯機器が設置されている位置がわかる図面をお願いいたします。</p>	<p>・図面につきましては、次のとおり閲覧とさせていただきますので、希望者は事前連絡をし、身分証等持参の上お越しく下さい。 閲覧場所：佐野市こどもの国総合受付 閲覧日時：本日から9月4日まで 9時から17時半まで ただし、8月29日は休館日のため閲覧不可です。</p>
<p>建物が点在するようですが、防犯機器を設置建物はどこになりますでしょうか</p>	<p>・防犯機器を設置する建物はこどもの国の総合こどもセンターになります。</p>
<p>火災監視は、既存の火災報知器からの接点による監視でよろしいでしょうか</p>	<p>・火災監視は、既存の火災報知器からの接点による監視になります。</p>
<p>ISDN 回線は廃止予定です。他の通信手段でもよろしいでしょうか。</p>	<p>・導入時は ISDN 回線を使用してください。 ISDN 回線終了後については、光回線等への切り替え作業が発生しますので、その費用も見積もり金額に含めてください。</p>

(注)・この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。