

北部学校給食センターボイラースチームドレン回収装置修繕業務 仕様書

本仕様書は、佐野市（以下「甲」という。）が発注する北部学校給食センターボイラースチームドレン回収装置修繕業務（以下「修繕業務」という。）を受諾する者（以下「乙」という。）の業務について、必要な事項を定めるものである。

1 委託業務の実施場所

施設名称	佐野市立北部学校給食センター
所在地	栃木県佐野市戸奈良町52 TEL. 0283-62-5871
施設稼働時間	午前8時00分～午後5時15分
施設の休日	土日曜日・祝祭日・年末年始

2 修繕期間

契約締結日から令和4年12月28日まで

※修繕実施日は協議の上、期間中の施設の休日を想定しています。

3 修繕業務内容

ボイラー室地下ピット内のボイラースチームドレン回収装置のポンピングトラップのうち以下の部品等の交換を行う。

（株）ヨシタケ社製ポンピングトラップ TYPE-3512

- (1) ふた（炭素鋼）
- (2) ガスケット（ノンアスベスト）
- (3) ベントバルブ式（ステンレス製）
- (4) インレットバルブ式（ステンレス製）
- (5) バルブワッシャー（亜鉛銅板）
- (6) ばね（インコネル製）
- (7) フロート（ステンレス製）

4 その他の留意事項

- (1) 作業日程については、発注者と調整を図ること。
- (2) 修繕に伴って発生した廃材等の処分は、受注者の責により適正に処分するものとする。
- (3) 修繕実施中において、この仕様の範囲を超えた修理が必要なものが発見された場合は、内容をただちに甲に報告し、両者の協議の上で対応を決定する。
- (4) この仕様書に定めのない特別の事項が生じた際には、その都度甲乙が協議して定めるものとする。