

## 小中学校ガス暖房設備保守点検業務委託 仕様書

### 業務内容

- |          |                    |       |
|----------|--------------------|-------|
| 1. 業務委託名 | 小中学校ガス暖房設備保守点検業務委託 |       |
| 2. 委託期間  | 契約日から令和4年12月23日まで  |       |
| 3. 履行場所  | 下記のとおり             |       |
| 4. 業務内容  | FF式ガス温風暖房機保守点検     | 871 台 |

### FF式ガス温風暖房機の点検内容及び実施校

1	点火サイクルのテスト	1	ガスバルブの開閉
		2	電源ランプの点灯
		3	メイン点火状態
		4	送風ファンのON動作
		5	ルームサーモの動作(ON、OFF)
		6	消化
2	据付状態及び給排気関係の点検	1	給排気アタッチメントの取付状態
		2	パイプの腐食
		3	給排気パイプの接続状態
		4	本体据付状態
		5	ガスホース接続状態
3	清掃、部品の点検	1	外装関係
		2	対流用送風機
		3	エアフィルター
		4	ドレン皿、加湿エレメント
		5	ガスパイプ
4	燃焼系の部品	1	バーナ、プラグ、フレイムロッド
		2	熱交換器、パッキン類
5	動作性能	1	運転音
		2	安全回路動作
		3	絶縁性能
		4	ガス漏れ検査

学校名	ガス種類	台数	学校名	ガス種類	台数	学校名	ガス種類	台数
佐野小	都市ガス	39	旗川小	LPガス	13	城東中	都市ガス	47
天明小	都市ガス	36	吾妻小	LPガス	41	西中	都市ガス	79
植野小	都市ガス	64	赤見小	LPガス	27	南中	都市ガス	62
界小	LPガス	40	石塚小	LPガス	41	北中	都市ガス	80
犬伏小	都市ガス	64	出流原小	LPガス	20	赤見中	LPガス	54
犬伏東小	LPガス	54				中学校計		322
城北小	都市ガス	110	小学校計		549	合計		871