

質疑応答書

令和4年11月18日

入札件名 街頭防犯カメラ設置業務委託

質 問 事 項	回 答
<p>1. 設置個所 ③県道66号線上（旧山形小学校前）の設置予定（引込柱）は、お客様側の引込柱ですか？NTT柱のシールが付いていましたが、NTT柱ですか？</p>	<p>NTT柱となります。</p> <p>ただし、NTTから許可が下りないなど設置が困難となった場合は、危機管理課と協議の上、設置柱を付近の東電柱やその他支柱に変更する場合があります。</p>
<p>2. 設置個所 ⑩国道50号線上（マクドナルド50号店佐野店前）の引込柱はマクドナルド店の高圧の引込柱なのですか？それとも引込んでいる東電側の電柱（村上360）なのですか？マクドナルド店様の電柱を借用するのであれば了承を得ているのか？また、AC100Vの電源も借用できるか確認されておりますか？東電からは別引込を入れることは難しいと思われます。（東電側で規則上、同一敷地内に2引込を入れることはできないとなっているため）</p>	<p>マクドナルド店様の引込柱となりますので、見積もりにあたっては、新たな電柱等の設置や電源の引き込みなどはないものとして見積ってください。</p> <p>ただし、設置が困難となった場合は、危機管理課と協議の上、設置柱を付近の東電柱やその他支柱に変更する場合があります。</p>
<p>3. 表示板の大きさの指定はありますか？東電柱に取り付ける場合は、東電の広告代理店に依頼しないと取り付けできないと思いますが、その場合、共架使用料が必要となります。</p>	<p>表示板の大きさの指定はありません。電柱共架料が発生する場合は、市が負担します。</p>

(注)・この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。