

仕 様 書

- 1 調達件名 庁舎電話交換機用バッテリー購入
- 2 品名及び数量 電話交換機用バッテリー 4組
※電話交換機「日立製 PBX「CX-01」」に適合するバッテリーであること。
- 3 納入期限 令和5年3月24日（金）
- 4 納入場所 佐野市高砂町（佐野市役所 庁舎5階通信メディア室）

5 規格等

項 目	内 容
容量	48V-38Ah
質量	65k g
寿命	長寿命タイプ（7年）
参考型番	CX-01BATTLA
既存電話交換機	電話交換機 日立製 PBX「CX-01」
数量	4組 （1組で、電話交換機1架のバッテリー交換ができるものとする。）

6 バッテリー設置作業

- バッテリー交換の際、バッテリー配線を商用電源に切り替えて交換すること。
- バッテリー交換後、切り替えた配線を現状復旧すること。
- 作業時間は、土日祝日の午前8時30分～午後5時までとする。

7 その他

- 撤去したバッテリーについては、市で処分するため、処分費は見積らないこと。