

質疑応答書

令和5年4月28日

入札件名 小中学校ガスヒートポンプエアコン保守点検業務委託

質 問 事 項	回 答
1. 作業現場完了は、6/30迄となっておりますが平日も作業可能でしょうか。	1. 可能です。
2. 点検室外機は古い機器であり、一部のタイミングベルトがメーカー生産終了でございません。 部品がない場合は交換しなくてもよろしいのでしょうか。	2. 原則として、代替品での交換対応となりますが、調達できない場合は協議となります。
3. 室内機エアーフィルターの清掃が入っておりますが、各学校の室内機型式と台数が分かりません。 各学校の室内機型式と台数をご教授いただきたくお願いいたします。	3. 別紙のとおりです。

(注)・この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。

令和5年度「小中学校ガスヒートポンプエアコン 保守点検業務委託」対象設備一覧

(別表)

<小学校> (10校)

学校名	設置教室	室内機台数	室内機型式
佐野小学校	コンピューター室	2台	TKTJ71S2
天明小学校	コンピューター室	2台	TKTJ71S2
植野小学校	コンピューター室	2台	TKTJ71S2
犬伏小学校	職員室	4台	TKEJ71S2
犬伏東小学校	コンピューター室	2台	TKTJ71S2
城北小学校	コンピューター室	2台	TKTJ71S2
	職員室	4台	TKEJ71S2
旗川小学校	特別支援学級	2台	TKEJ71S2
吾妻小学校	コンピューター室	2台	TKTJ71S2
赤見小学校	会議室	2台	TKEJ71S2
	コンピューター室	2台	TKTJ71S2
石塚小学校	普通教室	2台	TKEJ71S2
	コンピューター室	2台	TKTJ71S2

<中学校> (3校)

学校名	設置教室	室内機台数	室内機型式
南中学校	職員室	2台	TKEJ71S2
北中学校	職員室	4台	TKEJ71S2
赤見中学校	会議室	2台	TKEJ71S2