

質疑応答書

令和5年5月23日

入札件名 佐野市こどもクラブ警備業務委託

質 問 事 項	回 答
<p>○別紙 警備機器設置一覧に記載されている機器で、C・A・Tは廃番になっており、ワイヤレス操作ターミナルは必須でしょうか。固定式の機器に変更するなど、使用する機器を別な物にすることは可能でしょうか。</p> <p>○機器設置を7月1日までとなっておりますが、前業者様の履行終了後の設置となれば撤去後になります。機器設置完了までの間は、警備員による巡回警備でよいでしょうか。</p>	<p>○現在設置されているセンサー及び各種端末と同等の機能を有する機器であれば、ワイヤレス操作端末ではなく、固定式の機器に変更することも可とします。</p> <p>○仕様書に定めているとおり、7月1日までに機器類を設置したうえで動作確認を行い、遅滞なく機械警備を開始できることとしております。従って、前業者及びこども課と十分な協議調整を行ったうえで機器類を設置し、7月1日から機械警備が開始できるような対応をお願いします。</p>

(注)・この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。