

## 北部学校給食センター給気設備保守点検業務 仕様書

本仕様書は、佐野市（以下「甲」という。）が発注する北部学校給食センター給気設備保守点検業務（以下「委託業務」という。）を受諾する者（以下「乙」という。）の業務について、必要な事項を定めるものである。

### 1 委託業務の実施場所

施設名称	佐野市立北部学校給食センター
所在地	栃木県佐野市戸奈良町52 TEL. 0283-62-5871
開設年月日	平成25年8月1日
建物構造	鉄骨・2階建て
建物（延床）面積	3,404㎡
従事職員数	約42名
施設稼働時間	午前8時00分～午後5時15分
施設の休日	土日曜日・祝祭日・年末年始

### 2 委託期間

契約締結の日から令和6年3月29日まで

※点検実施日は協議の上、期間中の施設の休日を想定しています。

### 3 業務内容

各給気フィルターユニット点検及びフィルター取替交換を行う。

給気フィルターユニット（9台） ※フィルターは濾材のみ

装置名	プレフィルター	中性能フィルター	枚数
FUA-1(外調機用)	610×610	610×610	各2枚
FU-1(コンテナ室給気用)	610×305	610×305	各4枚
FU-2(調理室給気用)	610×610	610×610	各9枚
FU-3(洗浄室給気用)	610×610	なし	6枚
FU-4(焼物・揚物室給気用)	610×610	610×610	各6枚
FU-5(特別調理室給気用)	610×305	610×305	各2枚
FU-6(器具洗浄室B給気用)	610×305	610×305	各2枚
FU-7(和え物・デザート室給気用)	610×305	610×305	各2枚
FU-8(コンテナ通路給気用)	610×305	610×305	各2枚

外気給気フィルターユニット（3か所）

① 器具洗浄室A FU-40 ② 肉・魚検収室 FU-20 ③ 肉・魚処理室 FU-30

### 4 報告

乙は、保守点検の実施後、報告書を甲に報告（提出）するものとする。

### 5 その他の留意事項

- （1）業務に要する器具、機械材料及び洗剤など消耗品は、受託者負担とし、施設内で使用する水及び電力の負担は委託者負担とする。但し使用にあたっては、節約に努める。
- （2）この仕様書に定めのない特別の事項が生じた際には、その都度甲乙が協議して定めるものとする。