

質疑応答書

令和5年10月19日

入札件名 佐野市立西中学校アスベスト含有分析調査業務委託

質問事項	回答
<p>・分析の再委託は可能でしょうか。</p> <p>・すべて脚立で採取可能でしょうか。足場が必要と考えられる場所はあるのでしょうか。</p> <p>・試料採取後はテープ補修や簡易塗装程度の簡易補修でよいでしょうか。</p> <p>・分析は定性分析のみで定量はないということよろしいでしょうか。</p>	<p>分析に係る事項が仕様書の要件を満たす限りにおいて可とします。</p> <p>原則として足場設置は必要とせず、脚立程度で採取できる箇所を選定しています。</p> <p>お見込みのとおりです。 ただし、補修状況等を確認のうえ、必要がある場合は他の補修内容を協議します。</p> <p>仕様書に記載のとおり「JIS A 1481-1（JIS-1）」による定性分析としますが、受託者の判断による、「JIS A 1481群」の定量分析の実施を妨げません。</p>

(注)・この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。