

## 旧船津川小学校外低圧用コンデンサ調査業務委託 仕様書

### 1. 業務名

旧船津川小学校外低圧用コンデンサ調査業務委託

### 2. 履行期間

契約締結日 から 令和6年9月30日まで

### 3. 履行場所

佐野市 船津川町外

### 4. 業務目的

本業務は、旧船津川小学校外市有施設において、「分電盤」「動力盤」「操作盤」等（以下「分電盤等」という。）に低圧用コンデンサが設置しているか、調査する。また、そのコンデンサにPCBが混入しているか、調査することを目的とする。

### 5. 対象施設

「別紙1：市有施設調査リスト」参照

※敷地内にある全ての建物を調査対象とする

### 6. 業務内容

- (1) 5. 対象施設にある分電盤等に低圧用コンデンサが設置しているか調査すること。
- (2) 分電盤等に低圧用コンデンサを発見した場合、低圧用コンデンサの外観・銘板を写真撮影し、設置状況を報告すること。
- (3) 低圧用コンデンサを発見した場合は、銘板・メーカー等の情報より、PCB含有の調査を行い、「PCB含有」「PCB要分析」「非PCB」「不明（銘板が腐食していて読めない等）」に分類し、分類した根拠を提出すること。
- (4) 調査した分電盤等については低圧コンデンサの有無に関わらず、分電盤等の設置されている部屋、分電盤等の名称について記録し報告すること。

※低圧用コンデンサのPCB分析業務は含まない

### 7. 報告書の提出

- (1) 市有施設低圧用コンデンサ設置状況報告書 … 2部

(2) 低圧用コンデンサのPCB含有調査結果報告書 … 2部

## 8. 安全衛生管理

- (1) 作業は、適切な服装及び履物を着用し、手袋等の適切な安全措置を講じること。
- (2) 分電盤等が高所に設置されている場合等の理由により、脚立を使用する際、安全に配慮すること。
- (3) 作業時において、重大な事故等が発生した場合には、速やかに発注者へ報告するとともに適切な措置を講じること。
- (4) 低圧用コンデンサを発見し、低圧用コンデンサより、漏洩物が出ている状況を見つけた場合、建物管理者へ報告すること。その際、漏洩物が周辺に広がらないように、できる限りの対応を行うこと。
- (5) キュービクル内、エレベーター・ダムウォーター等の昇降設備を調査する際、危険が伴うと判断した場合、できる範囲の調査を行い、報告すること。

## 9. 作業条件

- (1) 作業時間は、原則として、平日午前9時から午後5時までとする。  
ただし、建物管理者の意向や作業の都合上やむを得ない場合は、建物管理者と事前に調整を行い、調査すること。また、調査する前に、建物管理者と調査スケジュールの調整を行うこと。
- (2) 低圧用コンデンサ設置状況調査する際、建物管理者が常駐していない施設については、建物管理者より、事前に鍵の貸出をうけること。
- (3) 5. 対象施設を調査したが、低圧用コンデンサが発見できない場合、低圧用コンデンサがその施設に設置していないことを建物管理者へ報告し、同意を得ること。
- (4) 5. 対象施設に記載している設備以外に、低圧用コンデンサが設置している可能性がある場合、この業務委託内で、調査を行い、設置状況及びPCB含有の調査を行い、報告すること。

## 10. 関係法令等の遵守

受注者は、本業務の実施にあたり、関係法令を遵守して作業にあたること。

## 11. その他

- (1) 受注者は、本業務遂行にあたり、知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。契約解除又は、業務完了後においても同様とする。
- (2) 受注者は、業務において、疑義が生じた場合は、発注者と協議し、

対応すること。

## 市有施設調査リスト

| 番号 | 所管課     | 施設名         | 建設年月               | 住所            | 階数      | 動力設備  |        |                |     | 備考                  |
|----|---------|-------------|--------------------|---------------|---------|-------|--------|----------------|-----|---------------------|
|    |         |             |                    |               |         | 給水ポンプ | 消火栓ポンプ | 昇降設備<br>ダムウェータ | その他 |                     |
| 1  | 財産活用課   | 旧船津川小学校     | S54.3              | 佐野市船津川町6001   | 3・R階    | ○     |        |                |     |                     |
| 2  | 財産活用課   | 旧三好小学校      | S51.12             | 佐野市岩崎町1341    | 3・R階    | ○     |        |                |     |                     |
| 3  | 財産活用課   | 旧野上小学校      | S56.2              | 佐野市長谷場町498    | 3階・塔屋   | ○     |        |                |     |                     |
| 4  | 財産活用課   | 旧下彦間小学校     | S55.2              | 佐野市下彦間町500    | 3階・屋上   | ○     | ○      | ○              |     |                     |
| 5  | 保育課     | 旧野上保育園      | 昭和53年3月            | 佐野市白岩町360-1   | 平屋      |       |        |                | ○   |                     |
| 6  | 保育課     | 旧村上保育園      | 昭和46年3月            | 佐野市村上町314-1   | 平屋      |       |        |                | ○   |                     |
| 7  | 保育課     | 旧新合保育園      | 昭和54年3月            | 佐野市閑馬町513     | 平屋      |       |        |                | ○   |                     |
| 8  | 保育課     | 旧石塚保育園      | 昭和49年3月            | 佐野市石塚町568-82  | 2階      |       |        |                | ○   |                     |
| 9  | 保育課     | 旧第1学校給食センター | 昭和42年3月            | 佐野市奈良淵町311-12 | 平屋      |       |        |                | ○   |                     |
| 10 | 保育課     | 伊勢山保育園      | 昭和63年3月            | 佐野市相生町207-1   | 2階      |       |        | ○              |     |                     |
| 11 | いきいき高齢課 | 茂呂山老人福祉センター | S53.3              | 佐野市茂呂山町10-1   | 2階・屋上   | ○     |        |                |     |                     |
| 12 | いきいき高齢課 | 田之入老人福祉センター | S47.5              | 佐野市田之入町834    | 2階      | ○     |        |                |     |                     |
| 13 | いきいき高齢課 | 田沼老人福祉センター  | S60.11             | 佐野市戸奈良町1-1    | 1階      | ○     |        |                |     |                     |
| 14 | いきいき高齢課 | 葛生清和荘       | S41.3              | 佐野市葛生西2-7-19  | 1階      | ○     |        |                |     |                     |
| 15 | 産業政策課   | まちなか活性化ビル   | S50.11             | 佐野市高砂町2794-1  | 4階・屋上   | ○     |        |                |     |                     |
| 16 | 農政課     | 野上基幹集落センター  | S58                | 佐野市白岩町486-1   | 2階・屋上   | ○     |        |                |     |                     |
| 17 | 農政課     | 飛駒基幹集落センター  | S51                | 佐野市飛駒町1576-2  | 2階・屋上   | ○     |        |                |     |                     |
| 18 | 文化推進課   | 佐野市文化会館     | S54.5              | 佐野市浅沼町508-5   | 3階・地下1階 | ○     | ○      | ○              | ○   | 地下水を池にくみ上げるための排水ポンプ |
| 19 | 観光推進課   | 蓬山口グビレッジ    | H3.3               | 佐野市作原町1271    |         |       |        |                | ○   |                     |
| 20 | 観光推進課   | 根古屋森林公園     | H1.3               | 佐野市飛駒町2299    |         |       |        |                | ○   |                     |
| 21 | 観光推進課   | あきやま学寮      | H7.12              | 佐野市秋山町721     |         |       |        |                | ○   | プール給水ポンプ            |
| 22 | スポーツ推進課 | 佐野市運動公園     | S51他               | 佐野市赤見町2130-2  | 1階      | ○     |        |                |     |                     |
| 23 | スポーツ推進課 | 佐野市国際クリケット場 | S51他               | 佐野市栃本町300-1   | 3階・屋上   | ○     | ○      |                |     |                     |
| 24 | 都市整備課   | 菊川第4公園      | H2.4               | 佐野市堀米町3142    | 1階      | ○     |        |                |     |                     |
| 25 | 都市整備課   | 西部中央公園      | H2.4               | 佐野市大橋町3230    | 1階      | ○     |        |                |     |                     |
| 26 | 都市整備課   | 田沼中央公園      | H6.3               | 佐野市田沼町1360-2  | 1階      | ○     |        |                |     |                     |
| 27 | 都市整備課   | 佐野駅前広場      | H10<br>(工事施工はそれ以前) | 佐野市若松町234     | 1階      | ○     |        |                |     |                     |
| 28 | 建築住宅課   | 堀米市営住宅      | S60                | 佐野市堀米町206番1   | 4階      | ○     |        |                |     |                     |

| 番号 | 所管課   | 施設名     | 建設年月   | 住所            | 階数  | 動力設備  |        |                |     | 備考       |
|----|-------|---------|--------|---------------|-----|-------|--------|----------------|-----|----------|
|    |       |         |        |               |     | 給水ポンプ | 消火栓ポンプ | 昇降設備<br>ダムウェータ | その他 |          |
| 29 | 建築住宅課 | 米山市営住宅  | H4     | 佐野市関川町840番地   | 10階 | ○     |        |                |     |          |
| 30 | 建築住宅課 | 奈良渚市営住宅 | S52    | 佐野市奈良渚町331番地  | 4階  | ○     |        |                |     |          |
| 31 | 建築住宅課 | 米山南市営住宅 | S56    | 佐野市米山南町21番地1  | 4階  | ○     |        |                |     |          |
| 32 | 建築住宅課 | 吉水市営住宅  | S61～H3 | 佐野市新吉水町500番地  | 1階  |       |        |                | ○   | 浄化槽      |
| 33 | 学校管理課 | 佐野小学校   | S45.5  | 佐野市金屋下町10     | 4階  | ○     | ○      | ○              | ○   | プールろ過ポンプ |
| 34 | 学校管理課 | 天明小学校   | S44.1  | 佐野市大祝町2311    | 3階  | ○     | ○      | ○              | ○   | プールろ過ポンプ |
| 35 | 学校管理課 | 植野小学校   | S47.3  | 佐野市植上町1272    | 4階  | ○     | ○      | ○              | ○   | プールろ過ポンプ |
| 36 | 学校管理課 | 界小学校    | S50.3  | 佐野市馬門町1539    | 3階  | ○     | ○      | ○              | ○   | プールろ過ポンプ |
| 37 | 学校管理課 | 犬伏小学校   | S48.2  | 佐野市犬伏下町1983   | 4階  | ○     | ○      | ○              | ○   | プールろ過ポンプ |
| 38 | 学校管理課 | 犬伏東小学校  | S55.4  | 佐野市伊勢山町1534   | 4階  | ○     | ○      | ○              | ○   | プールろ過ポンプ |
| 39 | 学校管理課 | 城北小学校   | S60.3  | 佐野市堀米町1156    | 4階  | ○     | ○      | ○              | ○   | プールろ過ポンプ |
| 40 | 学校管理課 | 旗川小学校   | S47.3  | 佐野市並木町964     | 3階  | ○     | ○      | ○              | ○   | プールろ過ポンプ |
| 41 | 学校管理課 | 吾妻小学校   | S56.3  | 佐野市上羽田町1369-1 | 3階  | ○     | ○      | ○              | ○   | プールろ過ポンプ |
| 42 | 学校管理課 | 赤見小学校   | S52.3  | 佐野市赤見町3229    | 3階  | ○     | ○      | ○              | ○   | プールろ過ポンプ |
| 43 | 学校管理課 | 石塚小学校   | S52.3  | 佐野市石塚町1408-2  | 3階  | ○     | ○      | ○              | ○   | プールろ過ポンプ |
| 44 | 学校管理課 | 出流原小学校  | S54.3  | 佐野市出流原町1038-1 | 3階  | ○     | ○      | ○              | ○   | プールろ過ポンプ |
| 45 | 学校管理課 | 田沼小学校   | S50.2  | 佐野市田沼町603     | 3階  | ○     | ○      | ○              | ○   | プールろ過ポンプ |
| 46 | 学校管理課 | 吉水小学校   | S53.2  | 佐野市吉水町832     | 3階  | ○     | ○      | ○              | ○   | プールろ過ポンプ |
| 47 | 学校管理課 | 栃本小学校   | S59.2  | 佐野市栃本町1037    | 3階  | ○     | ○      | ○              | ○   | プールろ過ポンプ |
| 48 | 学校管理課 | 多田小学校   | S57.2  | 佐野市多田町998     | 3階  | ○     | ○      | ○              | ○   | プールろ過ポンプ |
| 49 | 学校管理課 | 旧戸奈良小学校 | S60.3  | 佐野市戸奈良町1140   | 3階  | ○     | ○      | ○              | ○   | プールろ過ポンプ |
| 50 | 学校管理課 | 旧葛生小学校  | S49.3  | 佐野市葛生西1-12-1  | 3階  | ○     | ○      |                | ○   | プールろ過ポンプ |
| 51 | 学校管理課 | 旧葛生南小学校 | S51.3  | 佐野市中町1104     | 3階  | ○     | ○      |                | ○   | プールろ過ポンプ |
| 52 | 学校管理課 | 旧常盤小学校  | S42.3  | 佐野市仙波町331-1   | 2階  | ○     | ○      |                | ○   | プールろ過ポンプ |
| 53 | 学校管理課 | 旧氷室小学校  | S54.1  | 佐野市水木町51      | 2階  | ○     | ○      |                | ○   | プールろ過ポンプ |
| 54 | 学校管理課 | 城東中学校   | S55.8  | 佐野市若松町405     | 4階  | ○     | ○      | ○              | ○   | プールろ過ポンプ |
| 55 | 学校管理課 | 西中学校    | S54.5  | 佐野市大橋町2026    | 4階  | ○     | ○      | ○              | ○   | プールろ過ポンプ |
| 56 | 学校管理課 | 南中学校    | S55.8  | 佐野市植下町1205    | 4階  | ○     | ○      | ○              | ○   | プールろ過ポンプ |
| 57 | 学校管理課 | 北中学校    | S50.3  | 佐野市富岡町93      | 3階  | ○     | ○      | ○              | ○   | プールろ過ポンプ |
| 58 | 学校管理課 | 赤見中学校   | S60.3  | 佐野市出流原町628-1  | 3階  | ○     | ○      | ○              | ○   | プールろ過ポンプ |

| 番号 | 所管課    | 施設名         | 建設年月    | 住所            | 階数     | 動力設備  |        |                |     | 備考                  |
|----|--------|-------------|---------|---------------|--------|-------|--------|----------------|-----|---------------------|
|    |        |             |         |               |        | 給水ポンプ | 消火栓ポンプ | 昇降設備<br>ダムウェータ | その他 |                     |
| 59 | 学校管理課  | 田沼東中学校      | S54. 2  | 佐野市栃本町2287    | 3階     | ○     | ○      |                | ○   | プールろ過ポンプ            |
| 60 | 学校管理課  | 旧常盤中学校      | S61. 10 | 佐野市豊代町2167    | 3階     | ○     | ○      |                | ○   | プールろ過ポンプ            |
| 61 | 学校管理課  | あそ野学園義務教育学校 | S46. 3  | 佐野市戸室町156     | 3階     | ○     | ○      | ○              | ○   | プールろ過ポンプ            |
| 62 | 学校管理課  | 葛生義務教育学校    | S55. 11 | 佐野市葛生西3-4-1   | 3階     | ○     | ○      | ○              | ○   | プールろ過ポンプ            |
| 63 | 教育センター | 旧吾妻中学校      | S53     | 佐野市上羽田町1134-1 | 1階・階段下 | ○     | ○      |                |     |                     |
| 64 | 生涯学習課  | 作原野外活動施設    | S62. 3  | 佐野市作原町818     | 2階・屋上  | ○     | ○      |                |     |                     |
| 65 | 生涯学習課  | 田沼図書館       | S56. 2  | 佐野市田沼町910-5   | 2階     | ○     | ○      | ○              |     |                     |
| 66 | 生涯学習課  | 中央公民館       | H7. 3   | 佐野市金井上町2519   | 3階     | ○     |        |                | ○   |                     |
| 67 | 生涯学習課  | 界地区公民館      | S63. 3  | 佐野市馬門町1510-1  | 2階     |       |        |                | ○   | 排水ポンプ               |
| 68 | 生涯学習課  | 旗川地区公民館     | S63. 3  | 佐野市並木町957-1   | 2階     |       |        |                | ○   | 排水ポンプ               |
| 69 | 生涯学習課  | 吾妻地区公民館     | S60. 3  | 佐野市村上町9       | 平屋     |       |        |                | ○   | 排気ファン用              |
| 70 | 生涯学習課  | 赤見地区公民館     | S58. 3  | 佐野市赤見町3082    | 2階     |       |        |                | ○   | 冷温水ポンプ<br>ラインポンプ天吊型 |
| 71 | 生涯学習課  | 田沼中央公民館     | S60. 11 | 佐野市戸奈良町1-1    | 地下     |       |        |                | ○   |                     |
| 72 | 生涯学習課  | 常盤地区公民館     | S45     | 佐野市仙波町167     | 平屋     |       |        |                | ○   |                     |
| 73 | 文化財課   | 郷土博物館       | S58. 4  | 佐野市大橋町2047    | 2階     | ○     | ○      | ○              |     |                     |
| 74 | 総務課    | 西消防署        | H5. 3   | 佐野市石塚町985-1   | 2階・屋上  |       |        | ○              | ○   |                     |
| 75 | 総務課    | 衛生施設室       | S60. 3  | 佐野市植下町2550    | 2階     |       |        |                | ○   | ブロワー制御用             |