

小中学校ガス暖房設備保守点検業務委託 仕様書

業務内容

1. 業務委託名	小中学校ガス暖房設備保守点検業務委託		
2. 委託期間	契約日から令和6年12月20日まで		
3. 履行場所	下記のとおり		
4. 業務内容	FF式ガス温風暖房機保守点検	871	台

FF式ガス温風暖房機の点検内容及び実施校

1	点火サイクルのテスト	1	ガスバルブの開閉
		2	電源ランプの点灯
		3	メイン点火状態
		4	送風ファンのON動作
		5	ルームサーモの動作 (ON、OFF)
		6	消化
2	据付状態及び給排気関係の点検	1	給排気アタッチメントの取付状態
		2	パイプの腐食
		3	給排気パイプの接続状態
		4	本体据付状態
		5	ガスホース接続状態
3	清掃、部品の点検	1	外装関係
		2	対流用送風機
		3	エアフィルター
		4	ドレン皿、加湿エレメント
		5	ガスパイプ
4	燃焼系の部品	1	バーナ、プラグ、フレイムロッド
		2	熱交換器、パッキン類
5	動作性能	1	運転音
		2	安全回路動作
		3	絶縁性能
		4	ガス漏れ検査

学 校 名	ガス種類	台 数	学 校 名	ガス種類	台 数	学 校 名	ガス種類	台 数
佐 野 小	都市ガス	39	旗 川 小	LPガス	13	城 東 中	都市ガス	47
天 明 小	都市ガス	36	吾 妻 小	LPガス	41	西 中	都市ガス	79
植 野 小	都市ガス	64	赤 見 小	LPガス	27	南 中	都市ガス	62
界 小	LPガス	40	石 塚 小	LPガス	41	北 中	都市ガス	80
犬 伏 小	都市ガス	64	出 流 原 小	LPガス	20	赤 見 中	LPガス	54
犬 伏 東 小	LPガス	54				中学校計		322
城 北 小	都市ガス	110	小学校計		549	合計		871