

仕様書

1 件名

高压空気容器購入

2 数量

高压空気容器 5本

3 納入期限及び納入場所

(1) 納入期限 令和7年2月28日(金)

(2) 納入場所 栃木県佐野市富岡町1391番地 佐野市消防本部

4 仕様

(1) 容器本体

材質	高強度カーボンFRP アルミニウム合金
内容量	90以上9.10以内
外径	182mm以下
長さ	547mm以下
最高充填圧力	29.4MPa
耐圧試験圧力	49.0MPa

(2) そく止弁

材質	高強度アルミニウム合金
充填口型式	オネジ
充填口角度	90°
圧力指示計	内蔵型(ビルトイン)
安全栓位置	外部との接触、破損が無い位置

(3) 保護カバー

底部側及びそく止弁側に製造元もしくは輸入元が販売している保護カバーを取り付けること。

(4) 容器所有者登録番号

容器所有者登録番号(F020)を外面の見やすい位置に刻印すること。

5 保証

保証期間はメーカーが定める保証期間とするが、保証期間後であっても作成方法及び材料不良等に起因する不備が生じた場合は受注者が無償で交換又は修理するものとする。

6 参考品（参考品以外は当市協議とする。）

(株)重松製作所	ブルネッカー	930C2AZ
帝人エンジニアリング(株)	ウルトレッサ	ALT604H