

水道メーター(量水器)購入仕様書

1. 目 的

佐野市水道事業における計量法に伴う更新分及び新規加入分の水道メーターの購入

2. 納入期限

令和7年3月14日(金)

3. 基本原則

水道メーター納入にあたっては、本仕様書を順守し、疑義等の生じた場合には、必要に応じ、協議して決定するものとする。

4. 納入個数 8,388個

【内訳】	乾式接線流羽根車式	φ 13 mm	7,000 個 (バーター7,000 個)
	乾式接線流羽根車式	φ 20 mm	1,200 個 (新品 300 個、バーター900 個)
	乾式接線流羽根車式	φ 25 mm	75 個 (バーター75 個)
	乾式接線流羽根車式	φ 40 mm	80 個 (バーター80 個)
	縦型ウォルトマン直読式	φ 50 mm	26 個 (バーター26 個)
	縦型ウォルトマン直読式	φ 75 mm	7 個 (バーター7 個)

5. 納入場所

佐野市上下水道局(佐野市大橋町 1165)、上羽田浄水場(佐野市上羽田町 617)、
田沼浄水場(佐野市戸室町 11-1)

※納入数量については、別途指示する

6. 特記仕様

- ① 本体の色については、青または塗装なしとする。
- ② 本体及び蓋に「佐野市の市章」とメーター番号を刻印する。
- ③ 表示部は乾式直読式とする。(表示部が回転するタイプを除く。)
- ④ φ 50 mm以上のメーターは、伸縮補足管付のものとする。
- ⑤ メーター番号については、発注時に別途指示する。
- ⑥ 新 JIS 対応品とする。
- ⑦ 納入は、プラスチック箱入りとする。
- ⑧ その他、佐野市上下水道局の指示に基づき納入する。