

## 北部学校給食センター冷凍空調機器保守点検業務委託 仕様書

本仕様書は、佐野市（以下「甲」という。）が発注する「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に基づく冷凍空調機器の保守点検業務（以下「委託業務」という。）を受託する者（以下「乙」という。）の業務について、必要な事項を定めるものである。

### 1 委託業務の実施場所

施設名称	佐野市立北部学校給食センター
所在地	栃木県佐野市戸奈良町52 TEL 0283-62-5871
開設年月日	平成25年8月1日
建物構造	鉄骨・2階建て
建物（延床）面積	3,404㎡
従事職員数	約42名
施設稼働時間	午前8時00分～午後5時15分
施設の休日	土日曜日・祝祭日・年末年始

### 2 委託期間

契約締結の日から令和9年3月31日まで

### 3 業務内容

フロン漏洩点検の実施、記録簿の作成を行う。

点検は8月、10月、12月、3月の4回の簡易点検と1回の定期点検を実施。

#### (1) 空調機器

名称	規格	数量
簡易点検(年1回)、定期点検1回		
ビルマルチ室外機	Comp. 7.5kw以上	7台
ヒートポンプ室外機		2台
ルームエアコン室外機		1台
エアコン室内機	天井カセット型	57台
エアコン室内機	床置外調機	1台
ルームエアコン室内機	壁掛け型	1台
天吊型エアコンオイルミストフィルター	140型	5セット
フロン漏洩点検		10系統
記録簿作成		1式

(2) 冷凍冷蔵機器

名 称	規 格	数 量
スクロール冷凍機器	Comp. 7.5kw 以下	4 台
スクロール冷凍機器	Comp. 7.5kw 以上	1 台
フロン漏洩点検		5 系統
記録簿作成		1 式

(3) 真空冷却チラー

名 称	規 格	数 量
チリニングユニット	Comp. 7.5kw 以上	2 台
フロン漏洩点検		2 系統
記録簿作成		1 式

4 報告

乙は、保守点検の実施後、記録簿のほか、報告書を甲に提出するものとする。

5 その他の留意事項

(1) 業務で生じた廃棄物の処分、業務に要する器具、機械材料及び洗剤など消耗資材は、乙の負担とし、施設内で使用する水及び電力の負担は甲の負担とする。但し使用にあたっては、節約に努める。

(2) この仕様書に定めのない特別の事項が生じた際には、その都度甲乙が協議して定めるものとする。