

質疑応答書

令和8年6月11日

入札件名 まちなか活性化ビル機械警備業務委託

質 問 事 項	回 答
<p>・機械警備は発注者側の電話回線を使用してよいのでしょうか。</p> <p>受注者側で準備するのでしょうか。</p> <p>内容に断線監視とありますが、受注者側で用意する事となりますか？施設内の電話回線使用となりますか。</p> <p>（仕様書に記載があれば助かります。）</p>	<p>・発注者側の電話回線の使用ができないため、受注者側でご用意いただき、通信費等もご負担いただく必要があります。</p> <p>また、重要物品を保管しているため断線監視機能を有する電話回線を受注者側で用意する必要があります。</p>

(注)

- ・この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。