

質疑応答書

令和8年6月11日

入札件名 佐野市児童館警備業務委託

質 問 事 項	回 答
<p>・4施設共に自動火災受信機の設備はありますか。</p> <p>・設備がある場合、機械設備へ接続するための移報端子（無電圧）はございますか。</p> <p>・機械警備の設備を設置する天井高は3.5メートル以上ありますか。</p> <p>・天井面への設備設置が困難な場合は、壁面への設置も可能でしょうか。</p> <p>・警備方法について、「日本電信電話株式会社の一般電話回線」とありますが、同等以上のサービスであれば無線通信運用でも問題ありませんか。</p>	<p>・あります。</p> <p>・あります。</p> <p>・4施設共に天井高は3.5メートル以下になります。</p> <p>・検知エリアに支障がなければ、壁面への設置も可能です。</p> <p>・可とします。</p>

(注)

- ・この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。