小中学校ガス暖房設備保守点検業務委託　仕様書

業務内容

1. 業務委託名	小中学校ガス暖房設備保守点検業務委託	
2. 委託期間	契約日から令和8年12月25日まで	
3. 履行場所	下記のとおり	
4. 業務内容	FF式ガス温風暖房機保守点検	871 台

FF式ガス温風暖房機の点検内容及び実施校

1	点火サイクルのテスト	1	ガスバルブの開閉
		2	電源ランプの点灯
		3	メイン点火状態
		4	送風ファンのON動作
		5	ルームサーモの動作(ON、OFF)
		6	消化
2	据付状態及び給排気関係の点検	1	給排気アタッチメントの取付状態
		2	パイプの腐食
		3	給排気パイプの接続状態
		4	本体据付状態
		5	ガスホース接続状態
3	清掃、部品の点検	1	外装関係
		2	対流用送風機
		3	エアフィルター
		4	ドレン皿、加湿エレメント
		5	ガスパイプ
4	燃焼系の部品	1	バーナ、プラグ、フレームロッド
		2	熱交換器、パッキン類
5	動作性能	1	運転音
		2	安全回路動作
		3	絶縁性能
		4	ガス漏れ検査

学　校　名	ガス種類	台　数	学　校　名	ガス種類	台　数	学　校　名	ガス種類	台　数
佐　野　小	都市ガス	39	旗　川　小	LPガス	13	城　東　中	都市ガス	47
天　明　小	都市ガス	36	吾　妻　小	LPガス	41	西　　中	都市ガス	79
植　野　小	都市ガス	64	赤　見　小	LPガス	27	南　　中	都市ガス	62
界　　小	LPガス	40	石　塚　小	LPガス	41	北　　中	都市ガス	80
犬　伏　小	都市ガス	64	出 流 原 小	LPガス	20	赤　見　中	LPガス	54
犬 伏 東 小	LPガス	54				中学校計		322
城　北　小	都市ガス	110	小学校計		549	合計		871