

平成 30 年 10 月 5 日

佐野市水処理センター等包括的維持管理業務委託に係る公募型プロポーザル
質問に対する回答

①業務内容説明書

番号	質問事項	回答
1	p 7 11 技術提案書の作成方法 (2)⑤ 技術提案書 (様式 10、10-1~10-6 号) を纏めたファイルには、ファイル表 紙や背表紙には正本、副本問わず企 業名を記載してはならない、という 理解でよろしいでしょうか。	技術提案書を纏めたファイルの表紙 には、正には企業名を記載し、副に は企業名を記載しないで下さい。
2	p 7 11 技術提案書の作成方法 (2) 技術提案書の内容を補完するため、 添付資料は認められますか。ご教示 下さい。	認められません。
3	p 8 12 技術提案書の提出 (4)② 技術提案書はファイルとして 1 冊に 綴じるように指定されています。参 考見積書は、技術提案書の中に綴じ るのではなく、別途提出するという 理解でよろしいでしょうか。	お見込のとおりです。
4	p 8 13 提案者の特定及び非特定に関 する事項 (2)③ 「パワーポイント等の資料を作成 し、配布することは不可とする。」と 記載されています。これは、資料の 配布は不可ですが、パワーポイント 資料を用いた説明は可能との理解で よろしいでしょうか。	お見込のとおりです。 ただし、パワーポイント資料には、 技術提案書に記載の内容及び図表を 使用するものとします。また、内容 の変更及び追加は認められません。
5	p 10 16 その他の留意事項 (6) 技術提案書が公開される場合、公開 の範囲等について、著作権者である 提案者との協議がなされるものと理 解してよろしいでしょうか。	お見込のとおりです。

番号	質問事項	回答
6	<p>p 10 16 その他の留意事項(8)</p> <p>配置予定従事者については、病休、死亡等のきわめて特別な場合を除き、変更できないものとするに記載されていますが、業務要求水準書 p 3 第 9 条 4 項では、総括責任者及び副総括責任者については、上記の事由により変更できないものとされています。</p> <p>総括責任者、副総括責任者のみ上記事由以外での配置者の変更ができないという理解でよろしいでしょうか。</p>	お見込のとおりです。

②業務要求水準書

番号	質問事項	回答
1	<p>p 3 第 11 条(3)(4) 業務主任者</p> <p>それぞれ業務主任者の経験年数の要件が記載されています。それに加え、3 行目以降に「同等の(中略)であること」と記載されています。これらを踏まえると、</p> <p>① 3 年以上の経験年数</p> <p>② 学科要件もしくは資格要件</p> <p>上記要件のいずれかを満たすという理解でよろしいでしょうか。</p>	①または②のいずれかでなく、「3 年以上従事した経験を有し、かつ同等の知識及び技能を有する者」です。
2	<p>p 8 第 27 条要求水準未達等の処置 第 3 項</p> <p>目標水質と目標含水率が未達成となる恐れがある際には、受託者に対して第 1 項に準ずる措置を求めることができると記載されています。一方で、第 27 条第 1 項では目標水質及び目標含水率を除くと記載されています。上記を踏まえ、どのように理解したらよろしいのでしょうか。ご教示下さい。</p>	目標水質及び目標含水率の達成を目指すため、委託者は、業務要求水準書第 25 条及び第 26 条に定める目標水質又は目標含水率が未達成となるおそれが生じた場合及び未達が判明した場合、受託者に対して第 27 条第 1 項各号の措置を求めることがあります。

番号	質問事項	回答
3	<p>p 10 第 31 条(2) 保守点検業務の内容</p> <p>「標準点検基準表」については、保守点検の結果等を踏まえ、受託者の裁量により変更することは可能でしょうか。</p>	<p>業務要求水準書第 55 条、第 56 条及び第 57 条に規定する業務実施計画書の一部として委託者の承諾が必要です。</p>
4	<p>p 11 第 35 条環境計測業務の内容</p> <p>別紙 8 に示す分析等の内容は、水質管理状況等を踏まえ、受託者の裁量により変更することは可能でしょうか。</p>	<p>業務要求水準書第 55 条、第 56 条及び第 57 条に規定する業務実施計画書の一部として委託者の承諾が必要です。</p>
5	<p>p 12 第 39 条修繕業務の内容</p> <p>年間の上限額について上限額を超過する見込みの場合、もしくは上限額より少ない場合については、甲乙協議させていただくとの理解でよろしいでしょうか。</p> <p>また、修繕費には受託業者の諸経費を含めた金額で計上するとの理解でよろしいでしょうか。</p>	<p>年間の上限額については、お見込のとおりです。</p> <p>修繕費には、受託者の諸経費を含みません。</p>
6	<p>p 28 別紙 4 リスク分担（環境保全、第三者賠償）</p> <p>受託者が負うべきリスクが記載されていますが、災害等の緊急時を除き、受託者の責による場合との理解でよろしいでしょうか。</p>	<p>平常時に加え緊急時においても、受託者の責による環境影響又は第三者に与えた損害については、受託者の負うべきリスクです。</p>
7	<p>p 31 別紙 6 4. 薬品使用量の予定</p> <p>薬品の清算条項についての記載がありませんが、流入基準の超過時や予期できない流入条件などの変化により、調達する薬品が著しく予定数量を増減した場合、甲乙で協議することは可能でしょうか。</p>	<p>流入水量の増減に応じて、両者協議の上精算する予定です。</p>

③その他

番号	質問事項	回答
1	<p>様式集</p> <p>各様式は必要事項を記載することを前提とし、様式中の指示事項を消去してもよろしいでしょうか。</p> <p>また、A3 用紙を使用する際には、別紙様式の雛型をベース（提案参加者名の記載欄を右上、タイトル中央）とし、応募者が任意でフォームを作成するとの理解でよろしいでしょうか。</p>	<p>様式中の指示事項の消去については、お見込のとおりです。</p> <p>A3 用紙の使用については、お見込のとおりです。ただし、A3 用紙の使用枚数は様式毎に最大 1 枚まで（提案事項（1）～（6）の合計で最大 6 枚まで）として下さい。</p>
2	<p>縦覧資料 佐野市水処理センター等下水道ストックマネジメント計画策定業務委託報告書 6-54 ページ</p> <p>管理棟中央監視室 CRT 操作卓の更新が契約期間内に予定されていますが、操作卓以外にも場内全ての PLC が更新対象となるのでしょうか。</p> <p>また、更新工事の瑕疵担保期間は何年になりますでしょうか。</p>	<p>PLC の更新内容は計画段階のため未定です。</p> <p>更新工事の瑕疵担保期間は、更新工事の契約約款で定めることとなります。</p>