

令和7年度 みかもクリーンセンター 維持管理記録

一般廃棄物処理施設維持管理記録（焼却施設）

1. 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

種類		可燃ごみ（家庭系一般廃棄物及び事業系一般廃棄物）												
区分	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
1号炉焼却量	t	1,652.57	1,912.14	1,876.54	123.56	213.23	531.09	0.00	345.38	1,932.86	1,920.30	1,228.50	0.00	11,736.17
2号炉焼却量		272.24	0.00	0.00	1,907.86	1,379.42	1,867.23	1,923.49	1,863.35	121.61	0.00	1,454.79	1,926.10	12,716.09
合計焼却量		1,924.81	1,912.14	1,876.54	2,031.42	1,592.65	2,398.32	1,923.49	2,208.73	2,054.47	1,920.30	2,683.29	1,926.10	24,452.26

2. 燃焼室中の燃焼ガスの温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

区分	国の基準値	単位	炉	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃焼室中の燃焼ガス温度※1	800以上	°C	1号炉	917	923	929	927	930	920	-	896	918	954	952	-
			2号炉	939	-	-	903	911	924	936	933	947	-	933	938
集じん器流入燃焼ガス温度※2	200以下	°C	1号炉	165	165	166	167	167	166	-	166	165	165	165	-
			2号炉	162	-	-	165	163	164	165	166	166	-	162	162
排ガス中の一酸化炭素濃度※3	100以下	ppm	1号炉	3	2	2	4	5	6	-	7	4	2	2	-
			2号炉	1	-	-	6	6	5	4	3	5	-	4	3
備考			測定結果数値は、連続測定記録による日平均値の月平均値												

測定位置： ※1 燃焼室出口 ※2 集じん器入口 ※3 煙突入口

3. 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日

区分	実施月日
冷却設備（ボイラ水管）	毎日実施
排ガス処理設備（集じん器）	毎日実施

4. 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度

区分	施設管理値	国の基準値	単位	1号炉		2号炉	
				1回目	2回目	1回目	2回目
排ガスの採取年月日				令和7年9月5日	令和8年2月12日	令和7年9月4日	令和8年2月13日
測定の結果が得られた年月日				令和7年10月10日	令和8年3月17日	令和7年10月10日	令和8年3月17日
ダイオキシン類濃度	0.05以下	1以下	ng-TEQ/Nm ³	0	0	0.000052	0

採取位置： 煙突中段

5. 煙突から排出される排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度

区分	施設管理値	国の基準値	単位	1号炉		2号炉	
				1回目	2回目	1回目	2回目
排ガスの採取年月日				令和7年9月5日	令和8年2月12日	令和7年9月4日	令和8年2月13日
測定の結果が得られた年月日				令和7年9月19日	令和8年2月25日	令和7年9月19日	令和8年2月25日
ばいじん濃度	0.01以下	0.08以下	g/Nm ³	0.001未満	0.002未満	0.001未満	0.001未満
硫酸化物濃度	30以下	1,260以下	ppm	0.7 未満	0.9 未満	0.7 未満	0.8 未満
塩化水素濃度	43以下	430以下		1.8 未満	2.3 未満	1.8 未満	2.0 未満
窒素酸化物濃度	50以下	250以下		37	27	31	17

採取位置： 煙突中段