令和3年度水質検査結果（浄水）

1．犬伏下町給水栓

採水月日			2021/4/15	2021/5/20	2021/6/17	2021/7/15	2021/8/12	2021/9/16	2021/10/21	2021/11/18	2021/12/16	2022/1/20	2022/2/17	2022/3/17
天候	前日	―	雨／曇	雨	曇／雨	曇／雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇／晴
	当日	―	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴／曇
項目		参考値												
―	気温(℃)		15.0	22.0	24.0	27.0	29.0	28.6	21.1	18.0	18.0	16.0	17.4	18.0
	水温(℃)	―	17.0	20.5	23.0	21.8	25.5	23.5	20.8	18.5	16.0	13.0	12.5	15.0
	残留塩素(mg/l)	―	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
10.	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		2.0			2.4			2.2			2.0	
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
15.	1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
16.	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
20.	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
21.	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			0.13			<0.06			<0.06	
22.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
23.	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
24.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
25.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
26.	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
27.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
28.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
29.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
30.	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
31.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
32.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
33.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
34.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	
35.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
36.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		6.6			6.8			6.6			6.6	
37.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
38.	塩化物イオン	200mg/L以下	6	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
39.	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		96			101			101			96	
40.	蒸発残留物	500mg/L以下		144			176			186			154	
41.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
42.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	
43.	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	
44.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
45.	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
46.	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4
47.	PH値	5.8～8.6	6.8	6.9	6.8	6.8	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
48.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

令和3年度水質検査結果（浄水）

2. 赤見町給水栓

採水月日			2021/4/15	2021/5/20	2021/6/17	2021/7/15	2021/8/12	2021/9/16	2021/10/21	2021/11/18	2021/12/16	2022/1/20	2022/2/17	2022/3/17
天候	前日	―	雨／曇	雨	曇／雨	曇／雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇／晴
	当日	―	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴／曇
項目		参考値												
―	気温(℃)		15.0	21.0	24.0	26.0	29.0	27.8	20.1	15.0	12.0	8.0	8.0	15.0
	水温(℃)	―	18.0	20.5	23.0	24.0	26.5	24.5	21.5	16.5	13.5	9.5	8.5	13.0
	残留塩素(mg/l)	―	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
10.	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.8			1.8			1.7			1.7	
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
15.	1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
16.	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
20.	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
21.	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	
22.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
23.	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
24.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
25.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
26.	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
27.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
28.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
29.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
30.	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
31.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
32.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
33.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
34.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	
35.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
36.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		8.4			8.6			8.4			8.2	
37.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
38.	塩化物イオン	200mg/L以下	11	12	12	11	12	11	10	11	11	11	12	12
39.	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		57			62			60			58	
40.	蒸発残留物	500mg/L以下		109			117			117			117	
41.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
42.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	
43.	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	
44.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
45.	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
46.	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3
47.	PH値	5.8～8.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7
48.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

令和3年度水質検査結果（浄水）

3．村上町給水栓

採水月日			2021/4/15	2021/5/20	2021/6/17	2021/7/15	2021/8/12	2021/9/16	2021/10/21	2021/11/18	2021/12/16	2022/1/20	2022/2/17	2022/3/17
天候	前日	―	雨／曇	雨	曇／雨	曇／雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇／晴
	当日	―	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴／曇
項目		参考値												
―	気温(℃)		15.0	23.0	26.0	26.0	29.0	27.0	22.0	18.0	18.0	16.0	19.4	15.0
	水温(℃)	―	16.5	19.8	22.0	22.0	25.0	23.0	19.5	17.0	14.7	11.5	12.5	15.5
	残留塩素(mg/l)	―	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
10.	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.8			1.8			1.8			1.7	
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
15.	1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
16.	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
20.	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
21.	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	
22.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
23.	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
24.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
25.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
26.	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
27.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
28.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
29.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
30.	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
31.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
32.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
33.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
34.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	
35.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
36.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		7.2			7.1			7.1			7.1	
37.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
38.	塩化物イオン	200mg/L以下	7	8	7	7	8	7	7	8	7	7	7	7
39.	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		69			69			68			68	
40.	蒸発残留物	500mg/L以下		117			118			144			142	
41.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
42.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	
43.	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	
44.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
45.	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
46.	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47.	PH値	5.8～8.6	6.7	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8
48.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

令和3年度水質検査結果（浄水）

4．七軒町給水栓

採水月日			2021/4/15	2021/5/20	2021/6/17	2021/7/15	2021/8/12	2021/9/16	2021/10/21	2021/11/18	2021/12/16	2022/1/20	2022/2/17	2022/3/17
天候	前日	―	雨／曇	雨	曇／雨	曇／雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇／晴
	当日	―	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴／曇
項目		参考値												
―	気温(℃)		13.0	21.0	24.0	26.0	30.0	27.0	18.0	12.0	8.0	6.0	6.0	18.0
	水温(℃)	―	15.7	19.4	22.0	22.5	26.0	22.5	19.8	15.8	15.0	11.8	9.8	14.8
	残留塩素(mg/l)	―	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
10.	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		2.0			2.4			2.2			2.0	
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
15.	1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
16.	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
20.	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
21.	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			0.11			<0.06			<0.06	
22.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
23.	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
24.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
25.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
26.	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
27.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
28.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
29.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
30.	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
31.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
32.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
33.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
34.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	
35.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
36.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		6.7			6.8			6.7			6.7	
37.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
38.	塩化物イオン	200mg/L以下	6	7	6	6	6	6	6	6	6	6	7	6
39.	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		96			103			101			95	
40.	蒸発残留物	500mg/L以下		143			171			178			153	
41.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
42.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	
43.	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	
44.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
45.	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
46.	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47.	PH値	5.8～8.6	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9
48.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

令和3年度水質検査結果（浄水）

5. 奈良渕町給水栓

採水月日			2021/4/15	2021/5/20	2021/6/17	2021/7/15	2021/8/12	2021/9/16	2021/10/21	2021/11/18	2021/12/16	2022/1/20	2022/2/17	2022/3/17
天候	前日	―	雨／曇	雨	曇／雨	曇／雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇／晴
	当日	―	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴／曇
項目		参考値												
―	気温(℃)		15.0	21.0	24.0	27.0	29.0	29.0	19.5	16.0	12.0	8.0	8.0	18.0
	水温(℃)	―	17.7	20.2	23.0	23.0	26.5	24.0	20.0	17.5	13.0	10.5	10.7	15.2
	残留塩素(mg/l)	―	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
10.	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		2.0			2.0			2.2			2.0	
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
15.	1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
16.	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
20.	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
21.	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	
22.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
23.	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
24.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
25.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
26.	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
27.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
28.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
29.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
30.	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
31.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
32.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
33.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
34.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	
35.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
36.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		6.8			7.4			6.6			6.6	
37.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
38.	塩化物イオン	200mg/L以下	6	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
39.	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		97			104			101			96	
40.	蒸発残留物	500mg/L以下		148			173			178			158	
41.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
42.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	
43.	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	
44.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
45.	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
46.	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4
47.	PH値	5.8～8.6	6.9	6.8	6.9	7.0	7.0	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
48.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

令和3年度水質検査結果（浄水）

6．並木町給水栓

採水月日			2021/4/15	2021/5/20	2021/6/17	2021/7/15	2021/8/12	2021/9/16	2021/10/21	2021/11/18	2021/12/16	2022/1/20	2022/2/17	2022/3/17
天候	前日	―	雨／曇	雨	曇／雨	曇／雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇／晴
	当日	―	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴／曇
項目		参考値												
―	気温(℃)		15.0	23.0	26.0	26.0	28.0	27.5	22.5	20.0	20.0	20.0	18.5	23.5
	水温(℃)	―	17.2	20.0	23.0	23.0	26.5	24.5	22.0	18.0	14.0	10.0	10.0	13.8
	残留塩素(mg/l)	―	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
10.	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.9			1.7			1.7			1.7	
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
15.	1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
16.	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
20.	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
21.	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	
22.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
23.	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
24.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
25.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.002			0.001			<0.001			0.001	
26.	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
27.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.002			0.001			<0.001			0.001	
28.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
29.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
30.	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
31.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
32.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
33.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
34.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	
35.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
36.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		13.1			9.1			9.3			11.1	
37.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
38.	塩化物イオン	200mg/L以下	12	14	13	11	12	10	11	12	11	12	14	16
39.	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		52			56			52			51	
40.	蒸発残留物	500mg/L以下		108			118			128			113	
41.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
42.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	
43.	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	
44.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
45.	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
46.	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4
47.	PH値	5.8～8.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8
48.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51.	濁度	2度以下	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1

令和3年度水質検査結果（浄水）

7. 小見町給水栓

採水月日			2021/4/16	2021/5/21	2021/6/18	2021/7/16	2021/8/20	2021/9/17	2021/10/22	2021/11/19	2021/12/17	2022/1/21	2022/2/18	2022/3/18
天候	前日	―	晴れ	曇／雨	曇／雨	曇り	晴れ	曇／雨	晴れ	晴れ	晴／曇	晴れ	晴れ	曇／晴
	当日	―	曇／晴	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	雨／曇	晴れ	晴れ	小雨
項目		参考値												
―	気温(℃)		18.5	21.5	27.2	32.0	33.2	25.0	13.9	13.9	11.5	5.1	8.0	5.6
	水温(℃)	―	17.9	19.3	22.0	22.9	24.1	23.5	20.0	17.3	13.9	10.4	10.0	14.0
	残留塩素(mg/l)	―	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			0.002			<0.001			<0.001	
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
10.	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.3			1.3			1.1			1.1	
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
15.	1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
16.	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
20.	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
21.	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	
22.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
23.	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
24.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
25.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.002			<0.001			<0.001			<0.001	
26.	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
27.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.003			<0.001			<0.001			<0.001	
28.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
29.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
30.	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
31.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
32.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
33.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02			0.15			<0.02			<0.02	
34.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			0.28			<0.03			<0.03	
35.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
36.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		5.4			5.4			5.1			5.0	
37.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
38.	塩化物イオン	200mg/L以下	6	9	6	4	5	3	4	5	6	6	7	6
39.	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		43			42			39			40	
40.	蒸発残留物	500mg/L以下		76			95			74			69	
41.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
42.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	
43.	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	
44.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
45.	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
46.	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47.	PH値	5.8～8.6	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
48.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	4.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2.0	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

令和3年度水質検査結果（浄水）

8．小見町給水栓

採水月日			2021/4/16	2021/5/21	2021/6/18	2021/7/16	2021/8/20	2021/9/17	2021/10/22	2021/11/19	2021/12/17	2022/1/21	2022/2/18	2022/3/18
天候	前日	―	晴れ	曇／雨	曇／雨	曇り	晴れ	曇／雨	晴れ	晴れ	晴／曇	晴れ	晴れ	曇／晴
	当日	―	曇／晴	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	雨／曇	晴れ	晴れ	小雨
項目		参考値												
―	気温(℃)		18.8	22.1	29.0	32.7	32.3	24.4	15.2	15.8	16.2	9.1	9.5	5.8
	水温(℃)	―	17.6	20.0	23.0	23.5	25.0	24.0	21.0	19.2	10.0	11.5	11.0	14.0
	残留塩素(mg/l)	―	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
10.	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.5			1.6			1.4			1.5	
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
15.	1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
16.	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
20.	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
21.	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	
22.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
23.	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
24.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
25.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.003			0.002			0.002			0.002	
26.	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
27.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.008			0.004			0.005			0.004	
28.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
29.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
30.	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.005			0.002			0.003			0.002	
31.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.009			<0.008			<0.008			<0.008	
32.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
33.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
34.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	
35.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
36.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		6.6			5.1			5.5			5.3	
37.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
38.	塩化物イオン	200mg/L以下	8	6	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5
39.	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		123			89			96			94	
40.	蒸発残留物	500mg/L以下		189			145			145			139	
41.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
42.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	
43.	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	
44.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
45.	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
46.	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47.	PH値	5.8～8.6	7.2	7.3	7.2	7.4	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
48.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

令和3年度水質検査結果（浄水）

９．山形町給水栓

採水月日			2021/4/16	2021/5/21	2021/6/18	2021/7/16	2021/8/20	2021/9/17	2021/10/22	2021/11/19	2021/12/17	2022/1/21	2022/2/18	2022/3/18
天候	前日	―	晴れ	曇／雨	曇／雨	曇り	晴れ	曇／雨	晴れ	晴れ	晴／曇	晴れ	晴れ	曇／晴
	当日	―	曇／晴	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	雨／曇	晴れ	晴れ	小雨
項目		参考値												
―	気温(℃)		16.9	21.1	26.4	31.7	33.5	23.9	13.9	14.0	9.5	5.4	7.0	6.3
	水温(℃)	―	16.1	19.2	23.0	24.5	25.0	24.4	19.2	15.6	10.9	8.2	7.5	13.5
	残留塩素(mg/l)	―	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
10.	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.4			1.8			1.4			1.4	
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
15.	1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
16.	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
20.	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
21.	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	
22.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
23.	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
24.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
25.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001			0.001			<0.001			<0.001	
26.	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
27.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.001			0.001			<0.001			<0.001	
28.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
29.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
30.	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
31.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
32.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
33.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
34.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	
35.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
36.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		7.2			6.8			6.8			7.3	
37.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
38.	塩化物イオン	200mg/L以下	10	11	11	9	9	8	8	9	7	9	11	13
39.	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		58			61			61			60	
40.	蒸発残留物	500mg/L以下		103			119			103			106	
41.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
42.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	
43.	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	
44.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
45.	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
46.	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47.	PH値	5.8～8.6	6.7	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	6.6	7.1	7.1	6.7
48.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

令和3年度水質検査結果（浄水）

10. 戸室町給水栓

採水月日			2021/4/16	2021/5/21	2021/6/18	2021/7/16	2021/8/20	2021/9/17	2021/10/22	2021/11/19	2021/12/17	2022/1/21	2022/2/18	2022/3/18
天候	前日	―	晴れ	曇／雨	曇／雨	曇り	晴れ	曇／雨	晴れ	晴れ	晴／曇	晴れ	晴れ	曇／晴
	当日	―	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	小雨
項目		参考値												
―	気温(℃)		14.4	19.9	23.1	30.1	32.5	21.4	14.3	11.6	9.6	5.6	5.5	6.2
	水温(℃)	―	15.5	17.5	19.0	19.9	20.0	20.0	17.0	15.8	13.0	11.2	11.0	14.0
	残留塩素(mg/l)	―	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
10.	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.1			1.2			1.1			1.1	
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
15.	1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
16.	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
20.	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
21.	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	
22.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
23.	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
24.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
25.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
26.	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
27.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
28.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
29.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
30.	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
31.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
32.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
33.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
34.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	
35.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
36.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		4.0			4.2			4.1			4.0	
37.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
38.	塩化物イオン	200mg/L以下	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	2
39.	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		31			33			32			31	
40.	蒸発残留物	500mg/L以下		59			74			59			57	
41.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
42.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	
43.	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	
44.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
45.	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
46.	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47.	PH値	5.8～8.6	6.7	6.7	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8
48.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

令和3年度水質検査結果（浄水）

11．梅園町給水栓

採水月日			2021/4/16	2021/5/21	2021/6/18	2021/7/16	2021/8/20	2021/9/17	2021/10/22	2021/11/19	2021/12/17	2022/1/21	2022/2/18	2022/3/18
天候	前日	―	晴れ	曇／雨	曇／雨	曇り	晴れ	曇／雨	晴れ	晴れ	晴／曇	晴れ	晴れ	曇／晴
	当日	―	曇／晴	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	雨／曇	晴れ	晴れ	小雨
項目		参考値												
―	気温(℃)		16.3	20.3	23.5	31.7	30.9	24.0	14.1	14.6	9.0	4.3	6.0	6.3
	水温(℃)	―	16.9	20.2	25.3	25.4	26.6	25.6	20.6	15.7	10.5	7.0	7.4	13.2
	残留塩素(mg/l)	―	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
10.	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.3			1.7			1.3			1.3	
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
15.	1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
16.	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
20.	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
21.	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	
22.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
23.	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
24.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
25.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.002			0.002			0.003			<0.001	
26.	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
27.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.004			0.003			0.005			<0.001	
28.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
29.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.001			0.001			0.002			<0.001	
30.	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.002			<0.001			<0.001			<0.001	
31.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.009			<0.008			<0.008			<0.008	
32.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
33.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
34.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	
35.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
36.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		23.1			12.8			13.1			17.6	
37.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
38.	塩化物イオン	200mg/L以下	41	54	29	22	14	11	11	15	19	27	27	26
39.	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		61			39			35			41	
40.	蒸発残留物	500mg/L以下		177			123			87			105	
41.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
42.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	
43.	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	
44.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
45.	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
46.	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47.	PH値	5.8～8.6	6.6	6.6	6.7	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7
48.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

令和3年度水質検査結果（浄水）

12．下彦間町給水栓

採水月日			2021/4/16	2021/5/21	2021/6/18	2021/7/16	2021/8/20	2021/9/17	2021/10/22	2021/11/19	2021/12/17	2022/1/21	2022/2/18	2022/3/18
天候	前日	―	晴れ	曇／雨	曇／雨	曇り	晴れ	曇／雨	晴れ	晴れ	晴／曇	晴れ	晴れ	曇／晴
	当日	―	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	雨／曇	晴れ	晴れ	小雨
項目		参考値												
―	気温(℃)		17.5	21.2	24.7	29.5	33.3	24.2	13.7	14.7	9.1	5.8	5.8	5.8
	水温(℃)	―	16.1	19.0	21.6	21.2	22.5	23.0	20.0	16.8	13.2	10.4	10.0	13.1
	残留塩素(mg/l)	―	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
10.	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.4			1.8			1.3			1.3	
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08			0.08			<0.08			<0.08	
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
15.	1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
16.	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
20.	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
21.	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	
22.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
23.	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
24.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
25.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001			0.001			0.001			<0.001	
26.	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
27.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.001			0.001			0.001			<0.001	
28.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
29.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
30.	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
31.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.013			0.010			<0.008			<0.008	
32.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
33.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
34.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	
35.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
36.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		12.6			9.6			10.1			10.0	
37.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
38.	塩化物イオン	200mg/L以下	25	23	31	9	10	5	5	19	7	11	16	24
39.	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		40			34			42			37	
40.	蒸発残留物	500mg/L以下		98			95			99			84	
41.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
42.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	
43.	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	
44.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
45.	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
46.	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47.	PH値	5.8～8.6	6.8	6.8	6.8	7.0	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8
48.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

令和3年度水質検査結果（浄水）

13．飛駒町給水栓

採水月日			2021/4/16	2021/5/21	2021/6/18	2021/7/16	2021/8/20	2021/9/17	2021/10/22	2021/11/19	2021/12/17	2022/1/21	2022/2/18	2022/3/18
天候	前日	―	晴れ	曇／雨	曇／雨	曇り	晴れ	曇／雨	晴れ	晴れ	晴／曇	晴れ	晴れ	曇／晴
	当日	―	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	雨／曇	晴れ	晴れ	小雨
項目		参考値												
―	気温(℃)		14.3	21.1	23.1	29.3	32.3	24.3	15.3	14.0	9.1	8.5	6.3	5.5
	水温(℃)	―	15.0	18.4	22.5	23.9	25.5	23.8	19.5	15.8	10.0	7.0	6.6	11.5
	残留塩素(mg/l)	―	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
10.	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.2			3.0			1.4			1.2	
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08			<0.08			<0.08			<0.08	
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
15.	1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
16.	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
20.	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
21.	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			0.08			<0.06			<0.06	
22.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
23.	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001			0.002			0.001			<0.001	
24.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
25.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.002			0.002			0.002			<0.001	
26.	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
27.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.005			0.007			0.005			<0.001	
28.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
29.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.002			0.003			0.002			<0.001	
30.	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
31.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
32.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
33.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
34.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	
35.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
36.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		4.2			4.7			4.3			3.9	
37.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
38.	塩化物イオン	200mg/L以下	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
39.	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		30			38			32			28	
40.	蒸発残留物	500mg/L以下		56			84			67			60	
41.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
42.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	
43.	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	
44.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
45.	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
46.	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47.	PH値	5.8～8.6	6.8	6.9	6.9	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
48.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

令和3年度水質検査結果（浄水）

14．飛駒町給水栓

採水月日			2021/4/16	2021/5/21	2021/6/18	2021/7/16	2021/8/20	2021/9/17	2021/10/22	2021/11/19	2021/12/17	2022/1/21	2022/2/18	2022/3/18
天候	前日	―	晴れ	曇／雨	曇／雨	曇り	晴れ	曇／雨	晴れ	晴れ	晴／曇	晴れ	晴れ	曇／晴
	当日	―	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	雨／曇	晴れ	晴れ	小雨
項目		参考値												
―	気温(℃)		15.3	19.9	23.9	30.2	30.4	24.6	15.0	13.1	9.4	6.8	7.5	6.3
	水温(℃)	―	16.0	19.0	21.0	21.2	22.9	22.2	19.0	15.8	12.0	9.0	8.4	13.0
	残留塩素(mg/l)	―	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
10.	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.4			1.5			1.3			1.1	
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08			<0.08			<0.08			0.08	
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
15.	1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
16.	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
20.	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
21.	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	
22.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
23.	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001			<0.001			0.001			<0.001	
24.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
25.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001			0.001			0.001			<0.001	
26.	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
27.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.002			0.002			0.003			<0.001	
28.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
29.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001			0.001			0.001			<0.001	
30.	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
31.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
32.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
33.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
34.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	
35.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
36.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		3.7			3.8			3.5			3.4	
37.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
38.	塩化物イオン	200mg/L以下	2	3	3	3	3	2	2	3	2	2	3	2
39.	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		30			33			28			25	
40.	蒸発残留物	500mg/L以下		61			75			61			60	
41.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
42.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	
43.	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	
44.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
45.	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
46.	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47.	PH値	5.8～8.6	6.6	6.6	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7
48.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

令和3年度水質検査結果（浄水）

15. 御神楽町給水栓

採水月日			2021/4/16	2021/5/21	2021/6/18	2021/7/16	2021/8/20	2021/9/17	2021/10/22	2021/11/19	2021/12/17	2022/1/21	2022/2/18	2022/3/18
天候	前日	―	曇り	曇／雨	曇／雨	曇り	晴れ	曇／雨	晴れ	晴れ	晴／曇	晴れ	晴れ	曇／晴
	当日	―	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	小雨
項目		参考値												
―	気温(℃)		14.5	19.4	22.0	28.2	28.1	20.3	13.0	10.5	10.0	3.8	3.5	5.4
	水温(℃)	―	15.4	18.5	22.4	23.5	24.3	23.5	19.7	15.8	11.0	6.0	7.9	12.0
	残留塩素(mg/l)	―	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
10.	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.0			1.2			1.1			1.1	
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
15.	1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
16.	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
20.	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
21.	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	
22.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
23.	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
24.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
25.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
26.	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
27.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
28.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
29.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
30.	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
31.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.009			0.009			<0.008			<0.008	
32.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
33.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
34.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	
35.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
36.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		3.4			3.7			3.6			3.5	
37.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
38.	塩化物イオン	200mg/L以下	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
39.	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		38			42			41			38	
40.	蒸発残留物	500mg/L以下		61			82			66			65	
41.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
42.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	
43.	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	
44.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
45.	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
46.	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47.	PH値	5.8～8.6	6.9	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0
48.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

令和3年度水質検査結果（浄水）

16. 白岩町給水栓

採水月日			2021/4/16	2021/5/21	2021/6/18	2021/7/16	2021/8/20	2021/9/17	2021/10/22	2021/11/19	2021/12/17	2022/1/21	2022/2/18	2022/3/18
天候	前日	―	晴れ	曇／雨	曇／雨	曇り	晴れ	曇／雨	晴れ	晴れ	晴／曇	晴れ	晴れ	曇／晴
	当日	―	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	小雨
項目		参考値												
―	気温(℃)		14.6	19.4	22.3	28.5	30.9	21.5	14.4	13.3	10.5	5.2	4.7	5.4
	水温(℃)	―	14.3	18.4	22.2	22.9	23.6	22.9	19.3	16.0	11.0	7.0	6.2	10.5
	残留塩素(mg/l)	―	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
10.	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.7			1.0			0.9			0.7	
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
15.	1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
16.	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
20.	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
21.	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	
22.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
23.	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.003			0.003			0.003			<0.001	
24.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
25.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		<0.001			0.001			<0.001			<0.001	
26.	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
27.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.004			0.006			0.005			<0.001	
28.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
29.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001			0.002			0.002			<0.001	
30.	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
31.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
32.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
33.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
34.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	
35.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
36.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		3.7			3.6			3.4			3.3	
37.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
38.	塩化物イオン	200mg/L以下	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2
39.	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		30			42			29			25	
40.	蒸発残留物	500mg/L以下		52			82			55			47	
41.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
42.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	
43.	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	
44.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
45.	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
46.	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47.	PH値	5.8～8.6	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0
48.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

令和3年度水質検査結果（浄水）

17．作原町給水栓

採水月日			2021/4/16	2021/5/21	2021/6/18	2021/7/16	2021/8/20	2021/9/17	2021/10/22	2021/11/19	2021/12/17	2022/1/21	2022/2/18	2022/3/18
天候	前日	―	晴れ	曇／雨	曇／雨	曇り	晴れ	曇／雨	晴れ	晴れ	晴／曇	晴れ	晴れ	曇／晴
	当日	―	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	小雨
項目		参考値												
―	気温(℃)		11.8	18.6	21.1	27.5	29.4	20.7	12.6	12.0	7.8	3.6	5.1	5.1
	水温(℃)	―	13.0	16.6	19.4	19.6	21.2	20.9	17.1	13.3	9.5	6.0	5.5	10.0
	残留塩素(mg/l)	―	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
10.	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.0			1.4			1.1			0.7	
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
15.	1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
16.	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
20.	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
21.	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	
22.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
23.	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.002			0.001			0.002			<0.001	
24.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
25.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
26.	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
27.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.003			0.001			0.003			<0.001	
28.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
29.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001			<0.001			0.001			<0.001	
30.	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
31.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008			0.009			<0.008	
32.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
33.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
34.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	
35.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
36.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		3.7			3.7			3.7			3.0	
37.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
38.	塩化物イオン	200mg/L以下	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
39.	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		27			33			29			23	
40.	蒸発残留物	500mg/L以下		53			76			62			50	
41.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
42.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	
43.	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	
44.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
45.	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
46.	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47.	PH値	5.8～8.6	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
48.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

令和3年度水質検査結果（浄水）

18. 中町給水栓

採水月日			2021/4/15	2021/5/20	2021/6/17	2021/7/15	2021/8/12	2021/9/16	2021/10/21	2021/11/18	2021/12/16	2022/1/20	2022/2/17	2022/3/17
天候	前日	―	雨／曇	雨	曇／雨	曇／雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇／晴
	当日	―	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴／曇
項目		参考値												
―	気温(℃)		12.0	20.0	22.0	25.0	28.0	26.7	15.0	11.0	5.0	1.0	4.0	12.0
	水温(℃)	―	16.0	19.0	21.5	22.0	24.5	22.0	19.5	16.8	14.0	10.5	10.2	13.7
	残留塩素(mg/l)	―	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
10.	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		2.4			2.8			2.2			1.7	
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
15.	1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
16.	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
20.	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
21.	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	
22.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
23.	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
24.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
25.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
26.	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
27.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
28.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
29.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
30.	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
31.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
32.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
33.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
34.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	
35.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
36.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		6.3			6.2			6.0			5.0	
37.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
38.	塩化物イオン	200mg/L以下	6	7	5	6	5	4	4	5	5	3	4	5
39.	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		105			101			95			76	
40.	蒸発残留物	500mg/L以下		172			159			171			130	
41.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
42.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	
43.	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	
44.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
45.	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
46.	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3
47.	PH値	5.8～8.6	6.8	6.8	6.7	6.7	6.8	6.7	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.7
48.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

令和3年度水質検査結果（浄水）

19．会沢町給水栓

採水月日			2021/4/15	2021/5/20	2021/6/17	2021/7/15	2021/8/12	2021/9/16	2021/10/21	2021/11/18	2021/12/16	2022/1/20	2022/2/17	2022/3/17
天候	前日	－	雨／曇	雨	曇／雨	曇／雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇／晴
	当日	－	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴／曇
項目		参考値												
－	気温(℃)		12.0	19.0	22.0	25.0	27.0	27.0	16.0	11.0	5.0	1.0	4.0	12.0
	水温(℃)	－	16.0	19.5	23.0	24.0	26.5	24.5	21.5	17.0	13.5	8.0	7.8	12.3
	残留塩素(mg/l)	－	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
10.	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		2.1			2.3			2.0			1.4	
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
15.	1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
16.	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
20.	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
21.	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	
22.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
23.	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
24.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
25.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.002			0.002			<0.001			<0.001	
26.	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
27.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.004			0.003			<0.001			<0.001	
28.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
29.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
30.	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.002			0.001			<0.001			<0.001	
31.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
32.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
33.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
34.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	
35.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
36.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		5.3			5.5			5.4			4.2	
37.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
38.	塩化物イオン	200mg/L以下	5	5	5	4	4	4	4	4	4	3	3	4
39.	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		87			97			90			65	
40.	蒸発残留物	500mg/L以下		143			167			154			109	
41.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
42.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	
43.	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	
44.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
45.	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
46.	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47.	PH値	5.8～8.6	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	7.0	6.9	7.0	6.9
48.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

令和3年度水質検査結果（浄水）

20. 牧町給水栓

採水月日			2021/4/15	2021/5/20	2021/6/17	2021/7/15	2021/8/12	2021/9/16	2021/10/21	2021/11/18	2021/12/16	2022/1/20	2022/2/17	2022/3/17
天候	前日	―	雨／曇	雨	曇／雨	曇／雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇／晴
	当日	―	晴れ	曇り	晴れ	雨	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴／曇
項目		参考値												
―	気温(℃)		11.0	19.0	25.0	24.0	29.0	25.5	20.4	12.0	8.0	5.0	5.0	14.0
	水温(℃)	―	15.8	18.5	21.0	21.5	25.0	22.0	19.5	16.0	12.5	9.0	9.0	13.5
	残留塩素(mg/l)	―	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
10.	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.4			1.7			1.4			1.2	
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
15.	1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
16.	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
20.	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
21.	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	
22.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
23.	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
24.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
25.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
26.	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
27.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
28.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
29.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
30.	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
31.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
32.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
33.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
34.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	
35.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
36.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		3.5			3.8			3.8			3.5	
37.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
38.	塩化物イオン	200mg/L以下	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2
39.	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		50			62			59			52	
40.	蒸発残留物	500mg/L以下		75			109			101			85	
41.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
42.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	
43.	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	
44.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
45.	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
46.	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47.	PH値	5.8～8.6	6.9	6.9	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
48.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

令和3年度水質検査結果（浄水）

21．仙波町給水栓

採水月日			2021/4/15	2021/5/20	2021/6/17	2021/7/15	2021/8/12	2021/9/16	2021/10/21	2021/11/18	2021/12/16	2022/1/20	2022/2/17	2022/3/17
天候	前日	―	雨／曇	雨	曇／雨	曇／雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇／晴
	当日	―	晴れ	曇り	曇り	雨	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴／曇
項目		参考値												
―	気温(℃)		11.0	19.0	24.0	24.0	29.0	26.0	19.0	11.0	8.0	3.0	4.0	14.0
	水温(℃)	―	15.5	19.5	22.0	23.5	27.5	23.5	19.8	15.0	9.5	6.0	6.2	12.2
	残留塩素(mg/l)	―	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
10.	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.3			1.2			1.2			1.1	
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
15.	1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
16.	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
20.	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
21.	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	
22.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
23.	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001			0.001			<0.001			<0.001	
24.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
25.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		<0.001			0.001			<0.001			<0.001	
26.	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
27.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.001			0.003			<0.001			<0.001	
28.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
29.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.001			0.001			<0.001			<0.001	
30.	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
31.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
32.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
33.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
34.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	
35.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
36.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		3.5			3.9			3.7			3.8	
37.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
38.	塩化物イオン	200mg/L以下	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	3	2
39.	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		54			68			59			50	
40.	蒸発残留物	500mg/L以下		79			108			95			82	
41.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
42.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	
43.	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	
44.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
45.	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
46.	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3
47.	PH値	5.8～8.6	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1
48.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

令和3年度水質検査結果（浄水）

22. 柿平町給水栓

採水月日			2021/4/15	2021/5/20	2021/6/17	2021/7/15	2021/8/12	2021/9/16	2021/10/21	2021/11/18	2021/12/16	2022/1/20	2022/2/17	2022/3/17
天候	前日	―	雨／曇	雨	曇／雨	曇／雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇／晴
	当日	―	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴／曇
項目		参考値												
―	気温(℃)		12.0	19.0	25.0	26.0	29.0	28.0	21.0	13.0	8.0	5.0	5.0	14.0
	水温(℃)	―	14.0	18.0	21.0	21.5	25.5	22.0	18.8	14.8	11.0	7.0	6.6	10.8
	残留塩素(mg/l)	―	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
10.	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.4			1.3			1.3			0.9	
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
15.	1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
16.	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
20.	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
21.	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	
22.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
23.	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001			0.002			<0.001			<0.001	
24.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
25.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
26.	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
27.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.001			0.004			<0.001			<0.001	
28.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
29.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.001			0.002			<0.001			<0.001	
30.	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
31.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			0.009			<0.008			<0.008	
32.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
33.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
34.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	
35.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
36.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		3.7			4.2			3.7			3.5	
37.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
38.	塩化物イオン	200mg/L以下	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
39.	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		54			42			83			41	
40.	蒸発残留物	500mg/L以下		77			84			125			73	
41.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
42.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	
43.	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	
44.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
45.	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
46.	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47.	PH値	5.8～8.6	6.9	6.9	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	6.9	6.8	6.9	6.9
48.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1