令和5年度水質検査結果（浄水）

1．犬伏下町給水栓

採水月日			2023/4/20	2023/5/22	2023/6/15	2023/7/20	2023/8/17	2023/9/21	2023/10/19	2023/11/16	2023/12/21	2024/1/23	2024/2/15	－
天候	前日	－	晴れ	晴れ	雨	曇／雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	－
	当日	－	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	－
項目		参考値												
－	気温(℃)		24.6	25.4	25.4	28.2	29.5	27.8	26.4	21.8	18.3	14.3	14.8	－
	水温(℃)	－	18.0	21.5	23.0	24.5	25.5	24.5	21.2	19.6	16.2	13.7	14.8	－
	残留塩素(mg/l)	－	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	－
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	－
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	－
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	－
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	－
10.	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		2.1			2.2			2.0			1.9	－
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	－
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	－
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	－
15.	1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	－
16.	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	－
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	－
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	－
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
20.	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
21.	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	－
22.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	－
23.	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
24.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	－
25.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
26.	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
27.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
28.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	－
29.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
30.	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
31.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008			0.010			<0.008	－
32.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	－
33.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	－
34.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	－
35.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	－
36.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		6.8			6.9			6.8			6.7	－
37.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	－
38.	塩化物イオン	200mg/L以下	6	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	－
39.	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		99			101			101			97	－
40.	蒸発残留物	500mg/L以下		143			154			144			147	－
41.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	－
42.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	－
43.	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	－
44.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	－
45.	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	－
46.	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	－
47.	PH値	5.8～8.6	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	－
48.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
49.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
50.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	－
51.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	－

令和5年度水質検査結果（浄水）

2．赤見町給水栓

採水月日			2023/4/20	2023/5/22	2023/6/15	2023/7/20	2023/8/17	2023/9/21	2023/10/19	2023/11/16	2023/12/21	2024/1/23	2024/2/15	－
天候	前日	－	晴れ	晴れ	雨	曇／雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	－
	当日	－	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	－
項目		参考値												
－	気温(℃)		25.5	27.0	26.3	31.0	33.0	27.6	23.5	16.9	11.5	11.0	17.1	－
	水温(℃)	－	18.5	22.5	23.5	28.0	26.5	28.4	22.0	18.3	13.5	10.0	10.2	－
	残留塩素(mg/l)	－	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	－
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	－
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	－
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	－
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	－
10.	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		2.0			2.1			2.0			1.6	－
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	－
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	－
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	－
15.	1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	－
16.	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	－
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	－
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	－
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
20.	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
21.	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	－
22.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	－
23.	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
24.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	－
25.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
26.	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
27.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
28.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	－
29.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
30.	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
31.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	－
32.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	－
33.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	－
34.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	－
35.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	－
36.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		9.2			9.6			9.2			8.5	－
37.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	－
38.	塩化物イオン	200mg/L以下	15	13	12	12	12	12	13	12	12	11	11	－
39.	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		64			69			67			59	－
40.	蒸発残留物	500mg/L以下		116			127			116			104	－
41.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	－
42.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	－
43.	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	－
44.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	－
45.	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	－
46.	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	－
47.	PH値	5.8～8.6	6.7	6.8	6.7	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	－
48.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
49.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
50.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	－
51.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	－

令和5年度水質検査結果（浄水）

３．村上町給水栓

採水月日			2023/4/20	2023/5/22	2023/6/15	2023/7/20	2023/8/17	2023/9/21	2023/10/19	2023/11/16	2023/12/21	2024/1/23	2024/2/15	－
天候	前日	－	晴れ	曇り	雨	曇／雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	－
	当日	－	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	－
項目		参考値												
－	気温(℃)		24.1	26.5	26.3	28.0	31.8	29.4	22.5	21.4	17.3	12.8	18.1	－
	水温(℃)	－	18.2	21.5	21.8	25.5	26.0	25.0	20.5	17.5	14.6	12.2	13.5	－
	残留塩素(mg/l)	－	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	－
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	－
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	－
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	－
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	－
10.	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.8			1.8			1.7			1.7	－
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	－
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	－
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	－
15.	1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	－
16.	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	－
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	－
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	－
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
20.	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
21.	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			0.07			<0.06			<0.06	－
22.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	－
23.	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
24.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	－
25.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
26.	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
27.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
28.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	－
29.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
30.	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
31.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	－
32.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	－
33.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	－
34.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	－
35.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	－
36.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		7.2			7.2			7.1			7.3	－
37.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	－
38.	塩化物イオン	200mg/L以下	7	8	7	8	8	8	7	8	7	7	7	－
39.	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		69			69			68			68	－
40.	蒸発残留物	500mg/L以下		115			117			106			109	－
41.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	－
42.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	－
43.	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	－
44.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	－
45.	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	－
46.	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	－
47.	PH値	5.8～8.6	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	7.0	－
48.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
49.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
50.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	－
51.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	－

令和5年度水質検査結果（浄水）

4．七軒町給水栓

採水月日			2023/4/20	2023/5/22	2023/6/15	2023/7/20	2023/8/17	2023/9/21	2023/10/19	2023/11/16	2023/12/21	2024/1/23	2024/2/15	－
天候	前日	－	晴れ	晴れ	雨	曇／雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	－
	当日	－	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	－
項目		参考値												
－	気温(℃)		22.0	25.0	24.3	31.0	31.2	26.8	21.3	12.2	8.6	11.3	15.4	－
	水温(℃)	－	17.8	21.2	21.5	25.6	26.5	25.5	20.5	18.0	15.3	13.4	12.6	－
	残留塩素(mg/l)	－	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	－
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	－
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	－
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	－
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	－
10.	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		2.1			2.2			2.0			1.9	－
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	－
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	－
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	－
15.	1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	－
16.	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	－
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	－
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	－
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
20.	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
21.	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			0.07			<0.06			<0.06	－
22.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	－
23.	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
24.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	－
25.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
26.	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
27.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
28.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	－
29.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
30.	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
31.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			0.010			<0.008			<0.008	－
32.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	－
33.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	－
34.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	－
35.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	－
36.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		6.8			6.9			6.8			6.7	－
37.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	－
38.	塩化物イオン	200mg/L以下	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	－
39.	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		99			101			102			98	－
40.	蒸発残留物	500mg/L以下		148			158			147			140	－
41.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	－
42.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	－
43.	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	－
44.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	－
45.	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	－
46.	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	－
47.	PH値	5.8～8.6	6.9	7.0	6.9	7.0	7.1	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	－
48.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
49.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
50.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	－
51.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	－

令和5年度水質検査結果（浄水）

5．並木町給水栓

採水月日			2023/4/20	2023/5/22	2023/6/15	2023/7/20	2023/8/17	2023/9/21	2023/10/19	2023/11/16	2023/12/21	2024/1/23	2024/2/15	－
天候	前日	－	晴れ	晴れ	雨	曇／雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	－
	当日	－	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	－
項目		参考値												
－	気温(℃)		26.2	26.7	26.3	28.5	30.7	28.4	23.5	23.2	20.6	18.2	22.2	－
	水温(℃)	－	18.0	21.5	22.2	27.7	29.2	29.5	23.4	19.8	14.8	11.3	11.5	－
	残留塩素(mg/l)	－	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	－
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	－
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	－
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	－
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	－
10.	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.9			1.7			1.7			2.2	－
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	－
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	－
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	－
15.	1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	－
16.	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	－
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	－
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	－
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
20.	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
21.	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	－
22.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	－
23.	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
24.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	－
25.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.002			0.001			<0.001			0.001	－
26.	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
27.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.002			0.001			<0.001			0.001	－
28.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	－
29.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
30.	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
31.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			0.009			0.009			<0.008	－
32.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	－
33.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	－
34.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	－
35.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	－
36.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		12.4			9.8			9.7			13.6	－
37.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	－
38.	塩化物イオン	200mg/L以下	12	12	11	11	12	11	11	11	10	11	12	－
39.	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		52			55			54			55	－
40.	蒸発残留物	500mg/L以下		107			103			94			114	－
41.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	－
42.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	－
43.	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	－
44.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	－
45.	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	－
46.	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	－
47.	PH値	5.8～8.6	6.8	6.8	6.8	6.8	7.0	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	－
48.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
49.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
50.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	－
51.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	－

令和5年度水質検査結果（浄水）

6．小見町給水栓

採水月日			2023/4/21	2023/5/23	2023/6/16	2023/7/21	2023/8/22	2023/9/15	2023/10/20	2023/11/21	2023/12/15	2024/1/19	2024/2/16	－
天候	前日	－	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	－
	当日	－	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	－
項目		参考値												
－	気温(℃)		25.8	15.5	30.0	30.0	33.0	32.0	23.5	14.3	9.6	12.0	12.6	－
	水温(℃)	－	18.5	20.2	21.6	25.0	26.6	26.0	21.3	16.9	15.5	11.2	12.1	－
	残留塩素(mg/l)	－	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	－
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	－
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	－
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	－
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	－
10.	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.4			1.0			1.0			1.1	－
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	－
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	－
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	－
15.	1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	－
16.	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	－
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	－
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	－
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
20.	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
21.	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	－
22.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	－
23.	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
24.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	－
25.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		<0.001			0.001			<0.001			<0.001	－
26.	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
27.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.001			0.002			<0.001			<0.001	－
28.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	－
29.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.001			0.001			<0.001			<0.001	－
30.	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
31.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	－
32.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	－
33.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	－
34.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	－
35.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	－
36.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		5.6			5.9			5.7			5.6	－
37.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	－
38.	塩化物イオン	200mg/L以下	7	7	6	5	5	5	4	5	5	6	6	－
39.	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		45			46			44			44	－
40.	蒸発残留物	500mg/L以下		69			77			72			76	－
41.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	－
42.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	－
43.	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	－
44.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	－
45.	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	－
46.	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	－
47.	PH値	5.8～8.6	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	7.0	6.9	6.9	6.9	－
48.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
49.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
50.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	－
51.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	－

令和5年度水質検査結果（浄水）

7．小見町給水栓

採水月日			2023/4/21	2023/5/23	2023/6/16	2023/7/21	2023/8/22	2023/9/15	2023/10/20	2023/11/21	2023/12/15	2024/1/19	2024/2/16	－
天候	前日	－	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	－
	当日	－	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	－
項目		参考値												
－	気温(℃)		26.2	15.7	30.0	28.5	33.0	33.0	24.0	15.1	10.2	12.5	15.2	－
	水温(℃)	－	18.0	21.0	22.5	27.0	29.3	27.5	21.8	18.0	15.8	12.0	12.0	－
	残留塩素(mg/l)	－	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	－
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	－
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	－
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	－
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	－
10.	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.5			1.2			1.3			1.3	－
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	－
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	－
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	－
15.	1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	－
16.	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	－
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	－
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	－
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
20.	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
21.	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			0.07			<0.06			<0.06	－
22.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	－
23.	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
24.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	－
25.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.003			0.003			0.002			0.001	－
26.	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
27.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.007			0.007			0.004			0.006	－
28.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	－
29.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.001			0.001			<0.001			<0.001	－
30.	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.004			0.003			0.002			0.005	－
31.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	－
32.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	－
33.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	－
34.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	－
35.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	－
36.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		6.2			5.7			5.3			10.7	－
37.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	－
38.	塩化物イオン	200mg/L以下	6	6	4	4	4	4	4	4	7	9	10	－
39.	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		115			110			98			181	－
40.	蒸発残留物	500mg/L以下		155			164			143			290	－
41.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	－
42.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	－
43.	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	－
44.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	－
45.	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	－
46.	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	－
47.	PH値	5.8～8.6	7.3	7.3	7.2	7.3	7.6	7.3	7.4	7.2	7.2	7.3	7.3	－
48.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
49.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
50.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	－
51.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	－

令和5年度水質検査結果（浄水）

8．山形町給水栓

採水月日			2023/4/21	2023/5/23	2023/6/16	2023/7/21	2023/8/22	2023/9/15	2023/10/20	2023/11/21	2023/12/15	2024/1/19	2024/2/16	－
天候	前日	－	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	－
	当日	－	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	－
項目		参考値												
－	気温(℃)		25.8	15.3	30.0	29.3	31.2	31.0	23.2	13.5	9.6	11.6	12.5	－
	水温(℃)	－	18.0	21.0	22.4	28.1	30.0	29.0	20.8	15.0	13.0	8.4	10.2	－
	残留塩素(mg/l)	－	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	－
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	－
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	－
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	－
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	－
10.	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.5			1.5			1.4			1.4	－
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	－
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	－
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	－
15.	1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	－
16.	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	－
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	－
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	－
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
20.	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
21.	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			0.08			<0.06			<0.06	－
22.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	－
23.	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
24.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	－
25.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001			<0.001			<0.001			0.002	－
26.	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
27.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.001			<0.001			<0.001			0.003	－
28.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	－
29.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			0.001	－
30.	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
31.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	－
32.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	－
33.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	－
34.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	－
35.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	－
36.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		7.4			7.2			7.0			7.4	－
37.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	－
38.	塩化物イオン	200mg/L以下	11	11	9	9	9	9	9	9	9	9	10	－
39.	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		60			64			61			61	－
40.	蒸発残留物	500mg/L以下		100			114			101			110	－
41.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	－
42.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	－
43.	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	－
44.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	－
45.	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	－
46.	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	－
47.	PH値	5.8～8.6	7.1	7.2	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0	7.2	7.1	7.2	7.2	－
48.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
49.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
50.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	－
51.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	－

令和5年度水質検査結果（浄水）

9．戸室町給水栓

採水月日			2023/4/21	2023/5/23	2023/6/16	2023/7/21	2023/8/22	2023/9/15	2023/10/20	2023/11/21	2023/12/15	2024/1/19	2024/2/16	－
天候	前日	－	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	－
	当日	－	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	－
項目		参考値												
－	気温(℃)		22.5	14.4	25.3	26.9	31.0	29.8	20.8	8.7	8.5	6.7	9.4	－
	水温(℃)	－	16.4	18.0	18.6	21.6	22.5	22.0	18.4	15.4	14.2	11.6	12.5	－
	残留塩素(mg/l)	－	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	－
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	－
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	－
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	－
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	－
10.	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.2			1.1			1.1			1.1	－
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	－
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	－
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	－
15.	1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	－
16.	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	－
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	－
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	－
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
20.	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
21.	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	－
22.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	－
23.	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
24.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	－
25.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
26.	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
27.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
28.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	－
29.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
30.	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
31.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	－
32.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	－
33.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	－
34.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	－
35.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	－
36.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		4.3			4.6			4.2			4.2	－
37.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	－
38.	塩化物イオン	200mg/L以下	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	－
39.	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		34			37			34			33	－
40.	蒸発残留物	500mg/L以下		53			72			55			64	－
41.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	－
42.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	－
43.	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	－
44.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	－
45.	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	－
46.	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	－
47.	PH値	5.8～8.6	6.8	6.9	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	7.0	6.8	6.8	6.9	－
48.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
49.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
50.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	－
51.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	－

令和5年度水質検査結果（浄水）

10. 梅園町給水栓

採水月日			2023/4/21	2023/5/23	2023/6/16	2023/7/21	2023/8/22	2023/9/15	2023/10/20	2023/11/21	2023/12/15	2024/1/19	2024/2/16	－
天候	前日	－	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	－
	当日	－	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	－
項目		参考値												
－	気温(℃)		24.2	15.3	29.0	28.3	30.0	30.5	22.0	13.0	9.4	11.0	11.6	－
	水温(℃)	－	18.1	21.5	22.5	29.7	31.5	30.4	20.8	15.2	13.6	7.5	9.2	－
	残留塩素(mg/l)	－	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	－
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	－
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	－
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			0.002			<0.001			<0.001	－
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	－
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	－
10.	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.3			1.4			1.3			1.2	－
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	－
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	－
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	－
15.	1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	－
16.	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	－
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	－
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	－
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
20.	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
21.	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			0.08			<0.06			<0.06	－
22.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	－
23.	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001			0.002			<0.001			<0.001	－
24.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	－
25.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.002			0.002			<0.001			0.001	－
26.	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
27.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.003			0.006			<0.001			0.001	－
28.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	－
29.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.001			0.002			<0.001			<0.001	－
30.	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
31.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	－
32.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	－
33.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	－
34.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	－
35.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	－
36.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		22.3			13.2			13.1			18.7	－
37.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	－
38.	塩化物イオン	200mg/L以下	41	45	19	13	13	11	10	13	18	20	35	－
39.	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		57			38			35			50	－
40.	蒸発残留物	500mg/L以下		154			92			84			133	－
41.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	－
42.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	－
43.	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	－
44.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	－
45.	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	－
46.	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	－
47.	PH値	5.8～8.6	6.7	6.7	6.7	6.9	6.9	6.8	6.8	6.9	6.7	6.8	6.7	－
48.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
49.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
50.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	－
51.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	－

令和5年度水質検査結果（浄水）

11．下彦間町給水栓

採水月日			2023/4/21	2023/5/23	2023/6/16	2023/7/21	2023/8/22	2023/9/15	2023/10/20	2023/11/21	2023/12/15	2024/1/19	2024/2/16	－
天候	前日	－	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	－
	当日	－	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	－
項目		参考値												
－	気温(℃)		23.9	15.3	27.3	27.4	32.1	30.0	23.0	13.6	10.4	10.5	12.1	－
	水温(℃)	－	17.0	20.0	20.8	25.3	27.1	26.5	21.7	17.0	14.7	11.0	11.2	－
	残留塩素(mg/l)	－	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	－
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	－
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	－
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	－
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	－
10.	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.6			1.4			1.4			1.3	－
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	－
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	－
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	－
15.	1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	－
16.	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	－
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	－
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	－
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
20.	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
21.	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			0.08			<0.06			<0.06	－
22.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	－
23.	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
24.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	－
25.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001			0.001			<0.001			0.001	－
26.	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
27.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.001			0.001			<0.001			0.001	－
28.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	－
29.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
30.	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
31.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	－
32.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	－
33.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	－
34.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	－
35.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	－
36.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		9.1			9.4			8.1			8.3	－
37.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	－
38.	塩化物イオン	200mg/L以下	12	16	12	7	9	7	6	8	9	11	9	－
39.	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		41			38			36			34	－
40.	蒸発残留物	500mg/L以下		88			94			73			75	－
41.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	－
42.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	－
43.	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	－
44.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	－
45.	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	－
46.	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	－
47.	PH値	5.8～8.6	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	－
48.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
49.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
50.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	－
51.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	－

令和5年度水質検査結果（浄水）

12．飛駒町給水栓

採水月日			2023/4/21	2023/5/23	2023/6/16	2023/7/21	2023/8/22	2023/9/15	2023/10/20	2023/11/21	2023/12/15	2024/1/19	2024/2/16	－
天候	前日	－	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	－
	当日	－	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	－
項目		参考値												
－	気温(℃)		23.8	15.3	27.6	28.7	32.5	29.1	22.4	12.7	8.4	8.5	12.6	－
	水温(℃)	－	16.9	20.0	22.0	27.5	28.9	28.5	21.5	15.5	12.6	7.5	8.5	－
	残留塩素(mg/l)	－	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	－
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	－
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	－
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			0.002			<0.001			<0.001	－
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	－
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	－
10.	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.5			1.3			1.3			1.1	－
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08			<0.08			0.08			0.09	－
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	－
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	－
15.	1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	－
16.	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	－
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	－
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	－
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
20.	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
21.	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			0.09			<0.06			<0.06	－
22.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	－
23.	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.002			0.002			<0.001			<0.001	－
24.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	－
25.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001			0.002			0.001			<0.001	－
26.	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
27.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.005			0.006			0.001			<0.001	－
28.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	－
29.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.002			0.002			<0.001			<0.001	－
30.	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
31.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	－
32.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	－
33.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	－
34.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			<0.03			<0.03			0.04	－
35.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	－
36.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		3.8			4.2			3.7			4.1	－
37.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	－
38.	塩化物イオン	200mg/L以下	3	3	3	3	2	3	3	2	2	2	3	－
39.	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		34			43			31			29	－
40.	蒸発残留物	500mg/L以下		69			69			64			55	－
41.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	－
42.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	－
43.	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	－
44.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	－
45.	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	－
46.	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	－
47.	PH値	5.8～8.6	6.8	6.8	6.7	6.8	6.9	6.8	6.7	6.8	6.7	7.0	6.8	－
48.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
49.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
50.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	－
51.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	－

令和5年度水質検査結果（浄水）

13．御神楽町給水栓

採水月日			2023/4/21	2023/5/23	2023/6/16	2023/7/21	2023/8/22	2023/9/15	2023/10/20	2023/11/21	2023/12/15	2024/1/19	2024/2/16	－
天候	前日	－	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	－
	当日	－	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	－
項目		参考値												
－	気温(℃)		20.1	14.5	22.9	25.0	29.3	28.2	20.8	6.5	8.6	3.8	9.2	－
	水温(℃)	－	17.1	19.0	22.0	26.9	29.9	29.0	21.2	16.2	14.2	9.3	8.6	－
	残留塩素(mg/l)	－	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	－
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	－
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	－
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	－
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	－
10.	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.1			1.1			1.2			1.1	－
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	－
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	－
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	－
15.	1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	－
16.	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	－
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	－
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	－
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
20.	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
21.	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			0.09			<0.06			<0.06	－
22.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	－
23.	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001			0.001			<0.001			<0.001	－
24.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	－
25.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		<0.001			0.001			<0.001			<0.001	－
26.	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
27.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.001			0.003			<0.001			<0.001	－
28.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	－
29.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.001			0.001			<0.001			<0.001	－
30.	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
31.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	－
32.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	－
33.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	－
34.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	－
35.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	－
36.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		3.5			3.7			3.6			3.6	－
37.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	－
38.	塩化物イオン	200mg/L以下	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	－
39.	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		41			47			47			40	－
40.	蒸発残留物	500mg/L以下		62			79			73			71	－
41.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	－
42.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	－
43.	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	－
44.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	－
45.	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	－
46.	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	－
47.	PH値	5.8～8.6	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.0	－
48.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
49.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
50.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	－
51.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	－

令和5年度水質検査結果（浄水）

14．白岩町給水栓

採水月日			2023/4/21	2023/5/23	2023/6/16	2023/7/21	2023/8/22	2023/9/15	2023/10/20	2023/11/21	2023/12/15	2024/1/19	2024/2/16	－
天候	前日	－	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	－
	当日	－	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	－
項目		参考値												
－	気温(℃)		23.0	14.7	25.6	27.3	27.5	28.9	21.6	7.5	7.9	7.0	13.2	－
	水温(℃)	－	15.0	19.1	21.0	25.9	33.0	26.1	21.0	15.5	13.0	8.0	8.2	－
	残留塩素(mg/l)	－	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	－
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	－
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	－
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			0.001			<0.001			<0.001	－
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	－
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	－
10.	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.9			0.9			0.8			0.8	－
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	－
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	－
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	－
15.	1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	－
16.	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	－
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	－
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	－
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
20.	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
21.	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			0.07			<0.06			<0.06	－
22.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	－
23.	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.003			0.003			0.002			0.003	－
24.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	－
25.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		<0.001			0.001			<0.001			<0.001	－
26.	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
27.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.004			0.006			0.003			0.003	－
28.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	－
29.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001			0.002			0.001			<0.001	－
30.	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
31.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	－
32.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	－
33.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	－
34.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	－
35.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	－
36.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		3.8			4.0			3.6			3.7	－
37.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	－
38.	塩化物イオン	200mg/L以下	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	－
39.	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		34			39			31			28	－
40.	蒸発残留物	500mg/L以下		52			68			53			54	－
41.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	－
42.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	－
43.	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	－
44.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	－
45.	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	－
46.	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	－
47.	PH値	5.8～8.6	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	－
48.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
49.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
50.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	－
51.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	－

令和5年度水質検査結果（浄水）

15．作原町給水栓

採水月日			2023/4/21	2023/5/23	2023/6/16	2023/7/21	2023/8/22	2023/9/15	2023/10/20	2023/11/21	2023/12/15	2024/1/19	2024/2/16	－
天候	前日	－	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	－
	当日	－	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	－
項目		参考値												
－	気温(℃)		23.3	14.7	24.3	23.9	25.0	25.7	19.2	10.3	7.6	5.5	9.8	－
	水温(℃)	－	14.0	17.5	19.0	23.3	28.3	19.5	18.5	13.3	12.4	6.1	6.8	－
	残留塩素(mg/l)	－	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	－
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	－
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	－
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	－
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	－
10.	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.1			1.3			0.9			0.9	－
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	－
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	－
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	－
15.	1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	－
16.	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	－
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	－
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	－
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
20.	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
21.	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			0.06			<0.06			<0.06	－
22.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	－
23.	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.002			0.002			<0.001			0.001	－
24.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	－
25.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		<0.001			0.001			<0.001			<0.001	－
26.	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
27.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.003			0.004			<0.001			0.001	－
28.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	－
29.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001			0.001			<0.001			<0.001	－
30.	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
31.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008			0.010			<0.008	－
32.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	－
33.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	－
34.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	－
35.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	－
36.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		4.0			4.3			3.8			3.5	－
37.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	－
38.	塩化物イオン	200mg/L以下	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	－
39.	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		31			38			32			30	－
40.	蒸発残留物	500mg/L以下		48			68			57			61	－
41.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	－
42.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	－
43.	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	－
44.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	－
45.	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	－
46.	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	－
47.	PH値	5.8～8.6	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.1	7.0	7.0	7.1	－
48.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
49.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
50.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	－
51.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	－

令和5年度水質検査結果（浄水）

16．中町給水栓

採水月日			2023/4/20	2023/5/22	2023/6/15	2023/7/20	2023/8/17	2023/9/21	2023/10/19	2023/11/16	2023/12/21	2024/1/23	2024/2/15	－
天候	前日	－	晴れ	晴れ	雨	曇／雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	－
	当日	－	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	－
項目		参考値												
－	気温(℃)		20.0	23.0	25.3	30.0	29.0	24.0	20.0	8.2	5.2	11.6	9.6	－
	水温(℃)	－	18.0	20.3	21.5	25.5	26.8	26.8	21.5	18.0	14.0	11.5	11.6	－
	残留塩素(mg/l)	－	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	－
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	－
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	－
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			0.001			<0.001			<0.001	－
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	－
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	－
10.	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		2.4			2.2			2.2			1.9	－
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	－
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	－
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	－
15.	1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	－
16.	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	－
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	－
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	－
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
20.	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
21.	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			0.06			<0.06			<0.06	－
22.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	－
23.	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
24.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	－
25.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
26.	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
27.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
28.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	－
29.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
30.	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
31.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	－
32.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	－
33.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	－
34.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	－
35.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	－
36.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		6.4			6.0			6.1			5.9	－
37.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	－
38.	塩化物イオン	200mg/L以下	6	6	5	5	5	5	5	5	6	5	5	－
39.	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		105			96			102			96	－
40.	蒸発残留物	500mg/L以下		156			148			150			143	－
41.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	－
42.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	－
43.	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	－
44.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	－
45.	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	－
46.	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	－
47.	PH値	5.8～8.6	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.9	－
48.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
49.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
50.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	－
51.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	－

令和5年度水質検査結果（浄水）

17. 会沢町給水栓

採水月日			2023/4/20	2023/5/22	2023/6/15	2023/7/20	2023/8/17	2023/9/21	2023/10/19	2023/11/16	2023/12/21	2024/1/23	2024/2/15	－
天候	前日	－	晴れ	晴れ	雨	曇／雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	－
	当日	－	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	－
項目		参考値												
－	気温(℃)		20.2	23.0	25.3	30.0	29.0	24.5	21.0	8.5	5.5	12.8	12.1	－
	水温(℃)	－	17.2	21.2	22.8	28.5	29.5	28.5	23.2	18.4	13.2	9.8	9.6	－
	残留塩素(mg/l)	－	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	－
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	－
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	－
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	－
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	－
10.	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.9			1.7			1.8			1.6	－
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	－
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	－
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	－
15.	1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	－
16.	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	－
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	－
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	－
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
20.	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
21.	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			0.06			0.07			<0.06	－
22.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	－
23.	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
24.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	－
25.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		<0.001			0.002			<0.001			<0.001	－
26.	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
27.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.001			0.002			<0.001			<0.001	－
28.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	－
29.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
30.	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
31.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	－
32.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	－
33.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	－
34.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	－
35.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	－
36.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		4.9			4.6			5.2			5.0	－
37.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	－
38.	塩化物イオン	200mg/L以下	5	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	－
39.	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		77			78			89			79	－
40.	蒸発残留物	500mg/L以下		111			129			123			115	－
41.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	－
42.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	－
43.	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	－
44.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	－
45.	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	－
46.	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	－
47.	PH値	5.8～8.6	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	6.9	6.9	7.0	－
48.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
49.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
50.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	－
51.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	－

令和5年度水質検査結果（浄水）

18．牧町給水栓

採水月日			2023/4/20	2023/5/22	2023/6/15	2023/7/20	2023/8/17	2023/9/21	2023/10/19	2023/11/16	2023/12/21	2024/1/23	2024/2/15	－
天候	前日	－	晴れ	晴れ	雨	曇／雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	－
	当日	－	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	－
項目		参考値												
－	気温(℃)		22.5	25.0	25.6	31.0	30.5	26.3	21.2	10.0	8.2	10.6	14.1	－
	水温(℃)	－	17.0	20.2	20.8	25.6	26.4	26.4	20.4	16.8	13.0	10.5	11.3	－
	残留塩素(mg/l)	－	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	－
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	－
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	－
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	－
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	－
10.	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.5			1.2			1.3			1.2	－
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	－
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	－
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	－
15.	1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	－
16.	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	－
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	－
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	－
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
20.	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
21.	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	－
22.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	－
23.	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
24.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	－
25.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
26.	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
27.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
28.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	－
29.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
30.	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
31.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008			0.009			<0.008	－
32.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	－
33.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	－
34.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	－
35.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	－
36.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		3.5			3.5			4.1			3.8	－
37.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	－
38.	塩化物イオン	200mg/L以下	2	3	3	3	2	2	2	3	2	2	2	－
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		52			57			64			57	－
40.	蒸発残留物	500mg/L以下		77			86			81			80	－
41.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	－
42.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	－
43.	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	－
44.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	－
45.	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	－
46.	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	－
47.	PH値	5.8～8.6	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	7.1	6.8	6.9	6.8	6.9	7.0	－
48.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
49.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
50.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	－
51.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	－

令和5年度水質検査結果（浄水）

19. 仙波町給水栓

採水月日			2023/4/20	2023/5/22	2023/6/15	2023/7/20	2023/8/17	2023/9/21	2023/10/19	2023/11/16	2023/12/21	2024/1/23	2024/2/15	－
天候	前日	－	晴れ	晴れ	雨	曇／雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	－
	当日	－	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	－
項目		参考値												
－	気温(℃)		22.2	25.0	26.5	31.0	30.2	25.2	21.0	9.2	6.4	10.6	13.6	－
	水温(℃)	－	17.0	21.8	23.0	28.6	30.5	28.2	21.3	16.5	10.7	8.0	8.3	－
	残留塩素(mg/l)	－	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	－
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	－
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	－
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	－
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	－
10.	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.2			1.1			1.2			1.1	－
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	－
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	－
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	－
15.	1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	－
16.	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	－
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	－
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	－
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
20.	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
21.	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			0.08			<0.06			<0.06	－
22.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	－
23.	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001			0.001			<0.001			<0.001	－
24.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	－
25.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
26.	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
27.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.001			0.002			<0.001			<0.001	－
28.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	－
29.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.001			0.001			<0.001			<0.001	－
30.	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
31.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	－
32.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	－
33.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	－
34.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	－
35.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	－
36.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		3.6			3.7			3.9			3.6	－
37.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	－
38.	塩化物イオン	200mg/L以下	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	－
39.	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		57			65			64			54	－
40.	蒸発残留物	500mg/L以下		80			98			83			77	－
41.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	－
42.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	－
43.	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	－
44.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	－
45.	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	－
46.	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	－
47.	PH値	5.8～8.6	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	6.8	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1	－
48.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
49.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
50.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	－
51.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	－

令和5年度水質検査結果（浄水）

20. 柿平町給水栓

採水月日			2023/4/20	2023/5/22	2023/6/15	2023/7/20	2023/8/17	2023/9/21	2023/10/19	2023/11/16	2023/12/21	2024/1/23	2024/2/15	－
天候	前日	－	晴れ	晴れ	雨	曇／雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	快晴	－
	当日	－	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	－
項目		参考値												
－	気温(℃)		23.0	25.0	26.6	31.0	30.5	25.8	21.0	10.0	8.5	11.2	16.6	－
	水温(℃)	－	15.3	19.4	20.8	26.2	26.8	26.8	20.5	16.6	11.5	8.6	8.6	－
	残留塩素(mg/l)	－	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	－
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	－
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	－
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			0.001			<0.001			<0.001	－
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	－
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	－
10.	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.7			1.2			1.1			1.0	－
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	－
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	－
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	－
15.	1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	－
16.	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	－
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	－
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	－
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
20.	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
21.	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	－
22.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	－
23.	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001			0.001			<0.001			<0.001	－
24.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	－
25.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
26.	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
27.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.001			0.002			<0.001			<0.001	－
28.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	－
29.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.001			0.001			<0.001			<0.001	－
30.	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	－
31.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	－
32.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	－
33.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	－
34.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	－
35.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	－
36.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		3.8			3.7			3.8			3.7	－
37.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	－
38.	塩化物イオン	200mg/L以下	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	－
39.	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		65			61			48			42	－
40.	蒸発残留物	500mg/L以下		88			97			71			67	－
41.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	－
42.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	－
43.	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	－
44.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	－
45.	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	－
46.	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	－
47.	PH値	5.8～8.6	6.8	7.0	7.1	7.0	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8	6.9	7.0	－
48.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
49.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－
50.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	－
51.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	－