令和8年度水質検査結果（浄水）

1．犬伏地区公民館給水栓

	採水月日			2026/4/16	2026/5/21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	天候	前日	―	曇／雨	晴れ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		当日	―	晴れ	曇り	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	項目		基準値												
	気温(℃)		―	21.5	23.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	水温(℃)		―	18.0	21.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	残留塩素(mg/l)		―	0.2	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1.	一般細菌		1mL中100以下	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2.	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
3.	カドミウム及びその化合物		0.003mg/L以下		<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4.	水銀及びその化合物		0.0005mg/L以下		<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5.	セレン及びその化合物		0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
6.	鉛及びその化合物		0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
7.	ヒ素及びその化合物		0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
8.	六価クロム化合物		0.02mg/L以下		<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
9.	亜硝酸態窒素		0.04mg/L以下		<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
10.	シアン化物及び塩化シアン		0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/L以下		1.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
12.	フッ素及びその化合物		0.8mg/L以下		<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
13.	ホウ素及びその化合物		1.0mg/L以下		<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
14.	四塩化炭素		0.002mg/L以下		<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
15.	1,4－ジオキサン		0.05mg/L以下		<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16.	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		0.04mg/L以下		<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17.	ジクロロメタン		0.02mg/L以下		<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18.	テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下		<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
19.	トリクロロエチレン		0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20.	PFOS及びPFOA		0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
21.	ベンゼン		0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
22.	塩素酸		0.6mg/L以下		<0.06	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
23.	クロロ酢酸		0.02mg/L以下		<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24.	クロロホルム		0.06mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
25.	ジクロロ酢酸		0.03mg/L以下		<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
26.	ジブロモクロロメタン		0.1mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
27.	臭素酸		0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
28.	総トリハロメタン		0.1mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
29.	トリクロロ酢酸		0.03mg/L以下		<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
30.	ブロモジクロロメタン		0.03mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
31.	ブロモホルム		0.09mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
32.	ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下		<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
33.	亜鉛及びその化合物		1.0mg/L以下		<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
34.	アルミニウム及びその化合物		0.2mg/L以下		<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
35.	鉄及びその化合物		0.3mg/L以下		<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
36.	銅及びその化合物		1.0mg/L以下		<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
37.	ナトリウム及びその化合物		200mg/L以下		6.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
38.	マンガン及びその化合物		0.05mg/L以下		<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
39.	塩化物イオン		200mg/L以下	6	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
40.	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		300mg/L以下		94	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
41.	蒸発残留物		500mg/L以下		146	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
42.	陰イオン界面活性剤		0.2mg/L以下		<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
43.	ジェオスミン		0.00001mg/L以下		<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
44.	2－メチルイソボルネオール		0.00001mg/L以下		<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
45.	非イオン界面活性剤		0.02mg/L以下		<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
46.	フェノール類		0.005mg/L以下		<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
47.	有機物（TOC）		3mg/L以下	<0.3	<0.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
48.	PH値		5.8～8.6	6.9	6.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
49.	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
50.	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
51.	色度		5度以下	<0.5	<0.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
52.	濁度		2度以下	<0.1	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

令和8年度水質検査結果（浄水）

2．赤見地区公民館給水栓

採水月日			2026/4/16	2026/5/21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
天候	前日	－	曇／雨	晴れ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	当日	－	晴れ	曇り	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
項目		基準値												
	気温(℃)	－	22.0	23.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	水温(℃)	－	18.5	25.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	残留塩素(mg/l)	－	0.2	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
10.	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
15.	1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16.	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下		<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20.	PFOS及びPFOA	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
21.	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
22.	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
23.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24.	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
25.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
26.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
27.	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
28.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
29.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
30.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
31.	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
32.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
33.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
34.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
35.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
36.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
37.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		9.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
38.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
39.	塩化物イオン	200mg/L以下	11	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
40.	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		63	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
41.	蒸発残留物	500mg/L以下		124	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
42.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
43.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
44.	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
45.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
46.	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
47.	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
48.	PH値	5.8～8.6	6.7	6.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
49.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
50.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
51.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
52.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

令和8年度水質検査結果（浄水）

3．吾妻地区公民館給水栓

採水月日			2026/4/16	2026/5/21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
天候	前日	－	曇／雨	晴れ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	当日	－	晴れ	小雨	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
項目		基準値												
	気温(℃)	－	23.5	24.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	水温(℃)	－	20.6	23.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	残留塩素(mg/l)	－	0.2	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
10.	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
15.	1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16.	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下		<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20.	PFOS及びPFOA	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
21.	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
22.	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
23.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24.	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
25.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
26.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
27.	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
28.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
29.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
30.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
31.	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
32.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
33.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
34.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
35.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
36.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
37.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		7.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
38.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
39.	塩化物イオン	200mg/L以下	7	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
40.	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		68	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
41.	蒸発残留物	500mg/L以下		126	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
42.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
43.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
44.	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
45.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
46.	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
47.	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
48.	PH値	5.8～8.6	6.9	6.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
49.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
50.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
51.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
52.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

令和8年度水質検査結果（浄水）

4．七軒町公民館給水栓

採水月日			2026/4/16	2026/5/21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
天候	前日	－	曇／雨	晴れ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	当日	－	晴れ	雨	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
項目		基準値												
	気温(℃)	－	23.5	18.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	水温(℃)	－	19.0	17.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	残留塩素(mg/l)	－	0.2	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
10.	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
15.	1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16.	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下		<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20.	PFOS及びPFOA	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
21.	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
22.	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
23.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24.	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
25.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
26.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
27.	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
28.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
29.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
30.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
31.	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
32.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
33.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
34.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
35.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
36.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
37.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		6.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
38.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
39.	塩化物イオン	200mg/L以下	6	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
40.	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		94	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
41.	蒸発残留物	500mg/L以下		152	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
42.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
43.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
44.	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
45.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
46.	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
47.	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
48.	PH値	5.8～8.6	6.9	6.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
49.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
50.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
51.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
52.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

令和8年度水質検査結果（浄水）

5．旗川地区公民館給水栓

採水月日			2026/4/16	2026/5/21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
天候	前日	－	曇／雨	晴れ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	当日	－	晴れ	曇り	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
項目		基準値												
	気温(℃)	－	21.5	24.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	水温(℃)	－	18.3	22.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	残留塩素(mg/l)	－	0.1	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
10.	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
15.	1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16.	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下		<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20.	PFOS及びPFOA	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
21.	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
22.	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
23.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24.	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
25.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
26.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
27.	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
28.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
29.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
30.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
31.	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
32.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
33.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
34.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
35.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
36.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
37.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		15.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
38.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
39.	塩化物イオン	200mg/L以下	14	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
40.	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		56	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
41.	蒸発残留物	500mg/L以下		123	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
42.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
43.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
44.	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
45.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
46.	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
47.	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
48.	PH値	5.8～8.6	6.7	6.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
49.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
50.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
51.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
52.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

令和8年度水質検査結果（浄水）

6．小見町個人宅の給水栓

採水月日			2026/4/17	2026/5/22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
天候	前日	―	晴れ	雨	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	当日	―	晴れ	曇り	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
項目		基準値												
	気温(℃)	―	20.0	16.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	水温(℃)	―	19.3	21.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	残留塩素(mg/l)	―	0.2	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
10.	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
15.	1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16.	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下		<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20.	PFOS及びPFOA	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
21.	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
22.	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
23.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24.	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
25.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
26.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
27.	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
28.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
29.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
30.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
31.	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
32.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
33.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
34.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
35.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
36.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
37.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		6.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
38.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
39.	塩化物イオン	200mg/L以下	8	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
40.	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		47	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
41.	蒸発残留物	500mg/L以下		92	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
42.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
43.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
44.	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
45.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
46.	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
47.	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
48.	PH値	5.8～8.6	6.9	6.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
49.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
50.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
51.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
52.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

令和8年度水質検査結果（浄水）

7. 南小見集会所給水栓

採水月日			2026/4/17	2026/5/22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
天候	前日	－	晴れ	雨	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	当日	－	晴れ	曇り	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
項目		基準値												
	気温(℃)	－	20.5	17.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	水温(℃)	－	18.7	22.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	残留塩素(mg/l)	－	0.2	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
10.	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
15.	1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16.	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下		<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20.	PFOS及びPFOA	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
21.	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
22.	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
23.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24.	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
25.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
26.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
27.	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
28.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
29.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
30.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
31.	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
32.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
33.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
34.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
35.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
36.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
37.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		7.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
38.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
39.	塩化物イオン	200mg/L以下	7	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
40.	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		137	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
41.	蒸発残留物	500mg/L以下		218	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
42.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
43.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
44.	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
45.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
46.	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
47.	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
48.	PH値	5.8～8.6	7.2	7.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
49.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
50.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
51.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
52.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

令和8年度水質検査結果（浄水）

8．山形町個人宅の給水栓

採水月日			2026/4/17	2026/5/22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
天候	前日	―	晴れ	晴れ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	当日	―	晴れ	曇り	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
項目		基準値												
	気温(℃)	―	19.0	16.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	水温(℃)	―	18.2	22.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	残留塩素(mg/l)	―	0.2	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
10.	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
15.	1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16.	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下		<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20.	PFOS及びPFOA	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
21.	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
22.	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
23.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24.	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
25.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
26.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
27.	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
28.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
29.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
30.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
31.	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
32.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
33.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
34.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
35.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
36.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
37.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		7.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
38.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
39.	塩化物イオン	200mg/L以下	11	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
40.	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		62	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
41.	蒸発残留物	500mg/L以下		108	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
42.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
43.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
44.	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
45.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
46.	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
47.	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
48.	PH値	5.8～8.6	7.1	7.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
49.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
50.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
51.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
52.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

令和8年度水質検査結果（浄水）

9．戸室町個人宅の給水栓

採水月日			2026/4/17	2026/5/22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
天候	前日	―	晴れ	曇り	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	当日	―	晴れ	雨	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
項目		基準値												
	気温(℃)	―	18.0	16.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	水温(℃)	―	17.2	19.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	残留塩素(mg/l)	―	0.2	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
10.	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
15.	1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16.	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下		<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20.	PFOS及びPFOA	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
21.	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
22.	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
23.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24.	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
25.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
26.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
27.	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
28.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
29.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
30.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
31.	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
32.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
33.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
34.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
35.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
36.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
37.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		4.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
38.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
39.	塩化物イオン	200mg/L以下	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
40.	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		35	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
41.	蒸発残留物	500mg/L以下		66	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
42.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
43.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
44.	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
45.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
46.	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
47.	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
48.	PH値	5.8～8.6	6.8	6.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
49.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
50.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
51.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
52.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

令和8年度水質検査結果（浄水）

10. ふれあい館梅の里給水栓

採水月日			2026/4/17	2026/5/22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
天候	前日	−	晴れ	雨	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	当日	−	晴れ	曇り	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
項目		基準値												
	気温(℃)	−	18.5	16.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	水温(℃)	−	18.0	23.1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	残留塩素(mg/l)	−	0.2	0.2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.002	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
10.	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
15.	1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
16.	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下		<0.004	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.0005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
20.	PFOS及びPFOA	0.00005以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
21.	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
22.	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
23.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
24.	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
25.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
26.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		<0.001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
27.	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
28.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
29.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
30.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
31.	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
32.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
33.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
34.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
35.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
36.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
37.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		30.5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
38.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
39.	塩化物イオン	200mg/L以下	88	64	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
40.	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		69	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
41.	蒸発残留物	500mg/L以下		226	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
42.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
43.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
44.	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
45.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
46.	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
47.	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
48.	PH値	5.8～8.6	6.5	6.7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
49.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
50.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
51.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
52.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

令和8年度水質検査結果（浄水）

11．下彦間農村公園給水栓

採水月日			2026/4/17	2026/5/22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
天候	前日	－	晴れ	雨	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	当日	－	晴れ	曇り	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
項目		基準値												
	気温(℃)	－	19.0	17.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	水温(℃)	－	17.3	21.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	残留塩素(mg/l)	－	0.3	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
10.	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
15.	1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16.	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下		<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20.	PFOS及びPFOA	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
21.	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
22.	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
23.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24.	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
25.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
26.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
27.	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
28.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
29.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
30.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
31.	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
32.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
33.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
34.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
35.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
36.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
37.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		7.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
38.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
39.	塩化物イオン	200mg/L以下	8	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
40.	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		44	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
41.	蒸発残留物	500mg/L以下		85	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
42.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
43.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
44.	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
45.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
46.	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
47.	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
48.	PH値	5.8～8.6	6.9	6.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
49.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
50.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
51.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
52.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

令和8年度水質検査結果（浄水）

12．飛駒町個人宅の給水栓

採水月日			2026/4/17	2026/5/22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
天候	前日	―	晴れ	雨	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	当日	―	晴れ	曇り	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
項目		基準値												
	気温(℃)	―	18.5	17.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	水温(℃)	―	17.0	21.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	残留塩素(mg/l)	―	0.2	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
10.	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
15.	1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16.	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下		<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20.	PFOS及びPFOA	0.00005以下		<0.000005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
21.	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
22.	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
23.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24.	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
25.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
26.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
27.	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
28.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
29.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
30.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
31.	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
32.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
33.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
34.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
35.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
36.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
37.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		4.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
38.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
39.	塩化物イオン	200mg/L以下	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
40.	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		36	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
41.	蒸発残留物	500mg/L以下		74	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
42.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
43.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
44.	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
45.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
46.	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
47.	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
48.	PH値	5.8～8.6	6.7	6.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
49.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
50.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
51.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
52.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

令和8年度水質検査結果（浄水）

13. 御神楽農村公園給水栓

採水月日			2026/4/17	2026/5/22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
天候	前日	－	晴れ	雨	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	当日	－	晴れ	曇り	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
項目		基準値												
	気温(℃)	－	18.0	16.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	水温(℃)	－	17.0	20.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	残留塩素(mg/l)	－	0.2	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
10.	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
15.	1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16.	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下		<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20.	PFOS及びPFOA	0.00005以下		<0.000005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
21.	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
22.	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
23.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24.	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
25.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
26.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
27.	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
28.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
29.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
30.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
31.	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
32.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
33.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
34.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
35.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
36.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
37.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		3.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
38.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
39.	塩化物イオン	200mg/L以下	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
40.	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		43	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
41.	蒸発残留物	500mg/L以下		74	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
42.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
43.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
44.	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
45.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
46.	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
47.	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
48.	PH値	5.8～8.6	7.1	7.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
49.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
50.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
51.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
52.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

令和8年度水質検査結果（浄水）

14. 白岩農村公園給水栓

採水月日			2026/4/17	2026/5/22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
天候	前日	－	晴れ	雨	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	当日	－	晴れ	曇り	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
項目		基準値												
	気温(℃)	－	18.0	16.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	水温(℃)	－	15.0	20.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	残留塩素(mg/l)	－	0.2	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
10.	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
15.	1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16.	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下		<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20.	PFOS及びPFOA	0.00005以下		<0.000005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
21.	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
22.	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
23.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24.	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
25.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
26.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
27.	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
28.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
29.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
30.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
31.	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
32.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
33.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
34.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
35.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
36.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
37.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		3.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
38.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
39.	塩化物イオン	200mg/L以下	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
40.	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		32	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
41.	蒸発残留物	500mg/L以下		58	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
42.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
43.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
44.	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
45.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
46.	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
47.	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
48.	PH値	5.8～8.6	7.1	7.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
49.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
50.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
51.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
52.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

令和8年度水質検査結果（浄水）

15. 作原町個人宅の給水栓

採水月日			2026/4/17	2026/5/22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
天候	前日	―	晴れ	雨	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	当日	―	晴れ	曇り	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
項目		基準値												
	気温(℃)	―	16.5	16.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	水温(℃)	―	15.0	19.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	残留塩素(mg/l)	―	0.2	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
10.	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
15.	1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16.	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下		<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20.	PFOS及びPFOA	0.00005以下		<0.000005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
21.	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
22.	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
23.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24.	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
25.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
26.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
27.	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
28.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
29.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
30.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
31.	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
32.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
33.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
34.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
35.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
36.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
37.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		4.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
38.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
39.	塩化物イオン	200mg/L以下	3	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
40.	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		34	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
41.	蒸発残留物	500mg/L以下		65	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
42.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
43.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
44.	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
45.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
46.	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
47.	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
48.	PH値	5.8～8.6	7.2	7.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
49.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
50.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
51.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
52.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

令和8年度水質検査結果（浄水）

16．中町個人宅の給水栓

採水月日			2026/4/16	2026/5/21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
天候	前日	―	曇／雨	晴れ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	当日	―	晴れ	小雨	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
項目		基準値												
	気温(℃)	―	19.5	20.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	水温(℃)	―	17.5	21.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	残留塩素(mg/l)	―	0.2	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
10.	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		2.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
15.	1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16.	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下		<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20.	PFOS及びPFOA	0.00005以下		0.000006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
21.	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
22.	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
23.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24.	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
25.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
26.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
27.	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
28.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
29.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
30.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
31.	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
32.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
33.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
34.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
35.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
36.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
37.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		5.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
38.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
39.	塩化物イオン	200mg/L以下	5	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
40.	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		94	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
41.	蒸発残留物	500mg/L以下		153	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
42.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
43.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
44.	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
45.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
46.	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
47.	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
48.	PH値	5.8～8.6	6.8	6.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
49.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
50.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
51.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
52.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

令和8年度水質検査結果（浄水）

17. 会沢町個人宅の給水栓

採水月日			2026/4/16	2026/5/21	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
天候	前日	−	曇／雨	晴れ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	当日	−	晴れ	雨	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
項目		基準値												
	気温(℃)	−	21.0	19.5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	水温(℃)	−	17.2	22.5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	残留塩素(mg/l)	−	0.2	0.2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
10.	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		2.0	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
15.	1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
16.	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下		<0.004	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.0005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
20.	PFOS及びPFOA	0.00005以下		<0.000005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
21.	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
22.	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
23.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
24.	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
25.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
26.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
27.	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
28.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
29.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
30.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
31.	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
32.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
33.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
34.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
35.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
36.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
37.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		4.8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
38.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
39.	塩化物イオン	200mg/L以下	3	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
40.	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		78	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
41.	蒸発残留物	500mg/L以下		125	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
42.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
43.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
44.	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
45.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
46.	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
47.	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
48.	PH値	5.8～8.6	6.9	6.9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
49.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
50.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
51.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
52.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

令和8年度水質検査結果（浄水）

18．牧町個人宅の給水栓

採水月日			2026/4/16	2026/5/21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
天候	前日	－	曇／雨	晴れ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	当日	－	晴れ	雨	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
項目		基準値												
	気温(℃)	－	22.5	18.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	水温(℃)	－	18.8	21.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	残留塩素(mg/l)	－	0.2	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
10.	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
15.	1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16.	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下		<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20.	PFOS及びPFOA	0.00005以下		<0.000005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
21.	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
22.	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
23.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24.	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
25.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
26.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
27.	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
28.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
29.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
30.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
31.	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
32.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
33.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
34.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
35.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
36.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
37.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		3.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
38.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
39.	塩化物イオン	200mg/L以下	2	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
40.	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		54	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
41.	蒸発残留物	500mg/L以下		88	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
42.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
43.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
44.	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
45.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
46.	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
47.	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
48.	PH値	5.8～8.6	6.9	6.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
49.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
50.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
51.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
52.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

令和8年度水質検査結果（浄水）

19．仙波町個人宅の給水栓

採水月日			2026/4/16	2026/5/21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
天候	前日	－	曇／雨	晴れ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	当日	－	晴れ	雨	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
項目		基準値												
	気温(℃)	－	20.0	19.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	水温(℃)	－	17.9	22.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	残留塩素(mg/l)	－	0.2	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
10.	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
15.	1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16.	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下		<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20.	PFOS及びPFOA	0.00005以下		<0.000005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
21.	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
22.	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
23.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24.	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
25.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
26.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
27.	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
28.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
29.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
30.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
31.	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
32.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
33.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
34.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
35.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
36.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
37.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		3.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
38.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
39.	塩化物イオン	200mg/L以下	2	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
40.	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		56	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
41.	蒸発残留物	500mg/L以下		93	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
42.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
43.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
44.	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
45.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
46.	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
47.	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
48.	PH値	5.8～8.6	6.9	7.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
49.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
50.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
51.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
52.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

令和8年度水質検査結果（浄水）

20. 柿平公民館給水栓

採水月日			2026/4/16	2026/5/21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
天候	前日	－	曇／雨	晴れ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	当日	－	晴れ	雨	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
項目		基準値												
	気温(℃)	－	22.0	18.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	水温(℃)	－	16.0	21.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	残留塩素(mg/l)	－	0.2	0.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1.	一般細菌	1mL中100以下	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2.	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
3.	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4.	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5.	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
6.	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
7.	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
8.	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
9.	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
10.	シアン化物及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
11.	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
12.	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
13.	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
14.	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
15.	1,4－ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16.	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下		<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17.	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18.	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
19.	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20.	PFOS及びPFOA	0.00005以下		<0.000005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
21.	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
22.	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
23.	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24.	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
25.	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
26.	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
27.	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
28.	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
29.	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
30.	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
31.	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
32.	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
33.	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
34.	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
35.	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
36.	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
37.	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		3.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
38.	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
39.	塩化物イオン	200mg/L以下	4	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
40.	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		45	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
41.	蒸発残留物	500mg/L以下		69	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
42.	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
43.	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
44.	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
45.	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
46.	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
47.	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3	0.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
48.	PH値	5.8～8.6	6.7	6.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
49.	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
50.	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
51.	色度	5度以下	<0.5	<0.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
52.	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－