

質問書・質問回答書

委託業務名 佐野市水道事業浄水場等運転管理業務委託

番号	質問事項	回答
1	別紙－8 地下タンク貯蔵所の定期点検については、「危険物の規制に関する規則第 62 条の 5 の 2～3」に基づく漏れ点検も含まれると考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	別紙－ 12 除草回数に記載されている数字は、1 年間に実施する回数と解釈してよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。

令和 8 年 7 月 2 7 日

佐野市水道事業
佐野市長 金 子 裕