

令和7年6月16日

佐野市学校等屋内運動場エアコン設置事業に係る公募型プロポーザル
現地視察会質疑事項及び回答

質疑No.	区分	質疑事項	回答
1		床置きエアコンの上部にエア搬送ファンの設置が記載されていますが、プレナム型の床置きに変更し、プーリーアップで風量を上げる方法で検討しても宜しいか？	要求水準書の条件を満たすことが可能であれば、ご提案方法でも問題ございません。 ギャラリーの通行、メンテナンス性、室内機の固定、荷重、気流等を考慮の上ご提案をお願いします。
2		SACは室外機と室内機がセットになった大風量スポット式エアコンを想定していますと前回の質疑回答がありましたが、台車に室内外機を載せて移動することを前提とした使用方法で宜しいか？その場合、課金システムへの信号を拾えないので、SAC採用学校は課金システムなしと考えて宜しいか？	SACは台車移動ではなく、固定設置でお考えください。 詳細につきましては設計段階での協議となりますが、SAC採用校も課金システムありとしてお考えください。
3		また上記のスポットエアコンの場合、室外機が室内にあるため負荷計算で適正な空調機の台数が算出できません。参考機器表の台数を正と考えて宜しいか？	SACの仕様につきましては質疑No.2の回答のとおりとなりますが、設置台数の考え方につきましてはお見込みのとおりです。（要求水準書P.17をご参照ください。）